Ibagué, 16 de enero de 2025

Señores
ALCALDIA DE IBAGUE
Secretaria de las TIC
Ciudad

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADA EN LA SEGUNDA Y ULTIMA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN CONTRATRO No. 2557 DE 2024:

Descripción: Visita de Mantenimiento preventivo realizado a las UPS´s pertenecientes a la entidad de acuerdo al siguiente cuadro:

Ítem	OC No.	Descripción UPS	Serial	Ubicación	Observaciones
1	2721	NICOMAR ST DE 20KVA	B202B0013A0F/110247	ALCALDIA	UPS estado apagado, fuera de servicio se recomienda cambio de equipo ya cumplió su vida útil.
. 2	2722	Titan 3 KVA	091211-10480026	UAO	UPS OK.
3	2723	Titan 3 KVA	091211-10480025	UAO	UPS OK.
4	2724	PEI 15 KVA	U1512086624323625	Alcaldia	UPS estado apagado, fuera de servicio se recomienda cambio de equipo ya cumplió su vida útil.
5	2725	PEI 15 KVA	U151208662432363S Plaqueta 0112588	Rentas	UPS estado apagado, fuera de servicio se recomienda cambio de equipo ya cumplió su vida útil.
6	2726	TITAN 20 KVA	1142006251 / 114035	POT	UPS OK.
7	2727	NETION	900102012100156 /115664	Sisben	UPS OK.
8	2728	TITAN 10 KVA	131219/131219-44270012	Casa Justicia	UPS dañada, se recomienda cambio de equipo ya cumplió su vida útil.
9	2729	NETION 10 KVA	0110570	Educacion	UPS presenta baterías dañadas ((16) baterías secas 12vol. – 7ah). Ups con agotamiento baterías con poca autonomía.
10	2730	TITAN 6 KVA	161013-9052007 /115965	Cultura	UPS OK.

Ítem	OC No.	Descripción	Serial	Ubicación	Observaciones
11	2731	APC 10 KVA	SIN	Alcaldia	UPS OK.
12	2732	APC 20 KVA	115847	Transito	UPS OK.
13	2733	CDP 3 KVA	0113633	Vivelab Ferias	UPS OK.
14	2734	FENTON 3 KVA	500110110266E8200 / 115438	Vivelab JORDAN	UPS OK.
15	2735	FENTON 3 KVA	50011010266E8100055/ Q0115476	Vivelab Sanpedro alejandrino	UPS OK.
16	2736	Titan Powest 30 KVA	B202130017A01	Alcaldia	UPS OK.
17	2737	TITAN 10KVA	140115-11820024	SISTEMAS	UPS apagado, se recomienda cambio de equipo por vida útil y por la magnitud del daño que presenta.
18	N/A	Power TITAN 3 KVA		Vivelab Plaza Bolivar	Informa la TIC que la Sede Cerro. UPS desconectada.
19	N/A	Power TITAN 3 KVA		Vivelab Plaza Bolivar	Informa la TIC que la Sede Cerro. UPS desconectada.
20	N/A	Power TITAN 3 KVA		Vivelab Plaza Bolivar	Informa la TIC que la Sede Cerro. UPS desconectada.

Atentamente,

SANDRA MARISA VALENCIA MEJIA
Representante Legal
UPS Y SUMINISTROS AR