

Arauca, 21 de septiembre del 2024

INFORME FINAL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRATO 4 DE 2024 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

El servicio consistió en un examen completo de cada extintor evaluando cualquier daño físico o condición que evite su normal funcionamiento con el fin de dar seguridad y que los extintores operen eficientemente; además la verificación de los cartuchos y cilindros que contiene el agente expulsor o gas nitrógeno o dióxido de carbono no hayan sufrido pérdida de presión o descargas por razones climáticas o terceros.

Se procedió a realizar los exámenes minuciosos de los elementos básicos del extintor.

- Las partes mecánicas (válvulas, vástagos, resortes y orrin).
- Agente de extinción (polvo químico seco, co2, nitrógeno).
- Mecanismos de impulsión (válvulas, cometas, pistolas)
- Apariencias físicas y rotulado (tacho del extintor, especificaciones técnicas).
- Mangueras de extintores rodantes examinadas por daños (prensado y vulcanizado de mangueras)

Se reemplazo las tarjetas de inspección indicando la información sobre capacidad de carga, tipo y composición básica del agente extintor (PQS- polvo químico seco, Co2 o dióxido de carbono), etiquetas de instrucciones deterioradas o no visibles y las etiquetas de fecha de vencimiento indicando la recarga (AGOSTO-2024).

FECHA DE SERVICIO: 12-09-2024

GUIA DE REMISIÓN: CON 0100

PROXIMA RECARGA: SEPTIEMBRE 2025

COTIZACIÓN: 344

FACTURA ELECTRONICA: 1535


CONTACTO: DIEGO ALEJANDRO VICARIA

SE REALIZO EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE 9 EXTINTORES:

- Extintor Gas Carbónico 10 LBS (1)
- Extintor Multipropósito ABC 5 LBS (1)
- Extintor Multipropósito ABC 10 LBS (6)
- Extintor Multipropósito ABC 20 LBS (1)

OPERADOR: ROBINSON DANIEL QUERALES

Atentamente



Omar Cadena Rincón
Gerente

Anexo 1.

Recepción, mantenimiento y recarga de los extintores vencidos.



Anexo 2.

Entrega de los extintores con el respectivo mantenimiento y recarga de los mismos.



