ORIENTAR CONSULTORES S.A.S
NIT: 901099024-0

ORIENTAR Consultores

CLIENTE	Secretaria Salud	FECHA	DIA: 26	MES: 11	AÑO:	2024
CONTRATO	ENVIGADO	TIPO DE SERVICIO		PREVENTIVO		✓
UBICACIÓN	Vacunacion			CORRECTIVO		
				PREDICTIVO		
TIPO DE EQUIPO	CAVA	CAPACIDAD	5793 w			
MARCA	ELGIN	SERIE	Ref: 11220000684 6			
MODELO	FXBTED524E2S	UBICACION DE EQUIPO	Salud Pública			

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES					
UNIDAD MANEJADORA					
TEMPERATURA DE AIRE	S		R		
MOTOR VENTILADOR					
DATOS PLACA	HP		1 1/2		
	VOLTAJE		220		
	AMPERAJE				
	RPM				
MEDICIONES	V 1-2	220	I 1	217	
	V 2-3		I 2		
	V 3-1		I 3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				
REFRIGERANTE					

UNIDAD CONDENSADORA				
COMPRESOR		1	2	
DATOS PLACA	HP			
	VOLT.			
	AMP.	12.3	12,3	
	RPM.			
MEDICIONES	V 1-2	220	I 1	220
	V 2-3		I 2	
	V 3-1	9,7	I 3	9.8
MEDICIONES	V 1-2		I 1	
	V 2-3		I 2	
	V 3-1		I 3	
COMPRESOR LRA				
COMPRESOR RLA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS

ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES.	✓
LIMPIEZA Y/O CAMBIO DE FILTRO DE AIRES	✓
LIMPIEZA Y/O AJUSTE DE CONTROLES ELÉCTRICOS	✓
INSPECCION DE DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCIONES POLEAS Y CORREAS	✓
REVISIÓN Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS.	✓
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJULLIAS	✓
LIMPIEZA DE CONDUCTOR.	✓

OBSERVACIONES: Se realizó Mantenimiento preventivo general, Limpieza de sus componentes, Ajuste de tornillería, lectura de Parámetros, equipos quedan operando correctamente

REALIZADOR POR: Pedro A Riveros R

RECIBIDO POR OSCAR A

Transversal 15 No 79- 120. Oficina 502 - Torres de Aviñón-3203164600.
pedroriveros@orientarconsultores.com – ingpedroriveros@gmail.com www.orientarconsultores.com

ORIENTAR CONSULTORES S.A.S
NIT: 901099024-0

ORIENTAR Consultores

CLIENTE	Secretaria Salud	FECHA	DIA: 13	MES: 12	AÑO:	2024
CONTRATO	Encargado	TIPO DE SERVICIO		PREVENTIVO	✓	
UBICACIÓN	Salud Pública			CORRECTIVO		
				PREDICTIVO		

TIPO DE EQUIPO	CAVA	CAPACIDAD	5793W
MARCA	EIGIN	SERIE	REF 1122000006846
MODELO	FXB+E0524E25	UBICACION DE EQUIPO	Salud Pública

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

TEMPERATURA DE AIRE	S		R		
MOTOR VENTILADOR					
DATOS PLACA	HP	1 1/2			
	VOLTAJE	220			
	AMPERAJE				
	RPM				
MEDICIONES	V 1-2	220	I1	217	
	V 2-3		I2		
	V 3-1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				
REFRIGERANTE					

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESOR		1	2	
DATOS PLACA	HP			
	VOLT.			
	AMP.	12,5		
	RPM.			
MEDICIONES	V 1-2	212V	I1	212V
	V 2-3		I2	
	V 3-1	115,8	I3	115,8
MEDICIONES	V 1-2		I1	
	V 2-3		I2	
	V 3-1		I3	
COMPRESOR LRA				
COMPRESOR RLA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS

ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES.	✓
LIMPIEZA Y/O CAMBIO DE FILTRO DE AIRES	✓
LIMPIEZA Y/O AJUSTE DE CONTROLES ELÉCTRICOS	✓
INSPECCION DE DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCIONES POLEAS Y CORREAS	✓
REVISIÓN Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS.	✓
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJULLIAS	✓
LIMPIEZA DE CONDUCTOR.	✓

OBSERVACIONES: Se realizó Mantenimiento preventivo general Limpieza de sus componentes, lectura de parámetros Ajuste de tornillería, queda operando correctamente

REALIZADOR POR: Pedro A Riveros R

RECIBIDO POR OSCAR A

Transversal 15 No 79- 120. Oficina 502 - Torres de Aviñón-3203164600.
pedroriveros@orientarconsultores.com – ingpedroriveros@gmail.com www.orientarconsultores.com

ORIENTAR CONSULTORES S.A.S
NIT: 901099024-0

ORIENTAR Consultores

CLIENTE	Secretar Salud	FECHA	DIA: 1	MES: 12	AÑO: 2	2024
CONTRATO		TIPO DE SERVICIO		PREVENTIVO	r	
UBICACIÓN	Enrique			CORRECTIVO		
				PREDICTIVO		
TIPO DE EQUIPO	MINI Split	CAPACIDAD	9000 BTU			
MARCA	Gree	SERIE				
MODELO	EWLQ9NA	UBICACION DE EQUIPO	Vacunacion			

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP		1/ 1/2	
	VOLTAJE		220	
	AMPERAJE		1,8	
	RPM			
MEDICIONES	V 1-2	217	I1	1,8
	V 2-3		I2	
	V 3-1		I3	
PRESIONES	ALTA			
	BAJA			
REFRIGERANTE				

UNIDAD CONDENSADORA				
COMPRESOR		1	2	
DATOS PLACA	HP			
	VOLT.			
	AMP.			
	RPM.			
MEDICIONES	V 1-2		I1	
	V 2-3		I2	
	V 3-1		I3	
MEDICIONES	V 1-2		I1	
	V 2-3		I2	
	V 3-1		I3	
COMPRESOR LRA				
COMPRESOR RLA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	/
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES.	/
LIMPIEZA Y/O CAMBIO DE FILTRO DE AIRES	/
LIMPIEZA Y/O AJUSTE DE CONTROLES ELÉCTRICOS	/
INSPECCION DE DE MOTORES Y ROTORES	NA
INSPECCIONES POLEAS Y CORREAS	/
REVISIÓN Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS.	/
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJULLIAS	NA
LIMPIEZA DE CONDUCTOR.	NA

OBSERVACIONES:
Se realiza Mantenimiento general limpieza de componentes lectura de parámetros opera correctamente

REALIZADOR POR: Pedro A Rivera.

RECIBIDO POR OSCAR A.

Transversal 15 No 79- 120. Oficina 502 - Torres de Aviñón-3203164600.
pedroriveros@orientarconsultores.com – ingpedroriveros@gmail.com www.orientarconsultores.com

ORIENTAR CONSULTORES S.A.S
NIT: 901099024-0

ORIENTAR Consultores

CLIENTE	Secretaría Salud	FECHA	DIA: 25	MES: 1	AÑO:	2024
CONTRATO		TIPO DE SERVICIO		PREVENTIVO		
UBICACIÓN	ENvigado			CORRECTIVO		
				PREDICTIVO		
TIPO DE EQUIPO	Mini Split	CAPACIDAD	9000 BTU			
MARCA	Gree	SERIE				
MODELO	GWLQ9NA	UBICACION DE EQUIPO	Vacunación			

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

TEMPERATURA DE AIRE	S		R	

MOTOR VENTILADOR

DATOS PLACA	HP	1 1/2		
	VOLTAJE	220		
	AMPERAJE	1,8		
	RPM			
MEDICIONES	V 1-2	217	I1	1.8
	V 2-3		I2	
	V 3-1		I3	
PRESIONES	ALTA			
	BAJA			
REFRIGERANTE				

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESOR		1	2	
DATOS PLACA	HP			
	VOLT.	220		
	AMP.			
	RPM.			
MEDICIONES	V 1-2	217	I1	6,9
	V 2-3	218	I2	
	V 3-1		I3	
MEDICIONES	V 1-2		I1	
	V 2-3		I2	
	V 3-1		I3	
COMPRESOR LRA				
COMPRESOR RLA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS

ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	/
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES.	/
LIMPIEZA Y/O CAMBIO DE FILTRO DE AIRES	/
LIMPIEZA Y/O AJUSTE DE CONTROLES ELÉCTRICOS	
INSPECCION DE DE MOTORES Y ROTORES	NA
INSPECCIONES POLEAS Y CORREAS	/
REVISIÓN Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS.	/
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJULLIAS	NA
LIMPIEZA DE CONDUCTOR.	NA

OBSERVACIONES: Se realizó Mtto preventivo general limpieza de sus componentes, lectura de parámetros, equipo perfecto estado

REALIZADOR POR: Pedro A Ruiz R

RECIBIDO POR

Transversal 15 No 79- 120. Oficina 502 - Torres de Aviñón-3203164600.
pedroriveros@orientarconsultores.com – ingpedroriveros@gmail.com www.orientarconsultores.com