	Formato de control de temperatura y humedad relativa		
	Ubicación	**Archivo Central de Bodega - Suba**	
	Control del mes de	Octubre	
	Responsable	Amparo Salazar Muñoz	
	Cargo	Gerente Administrativa	
Día	**Hora**	**Humedad Relativa %**	**Temperatura °C**
01/10/2024	**8:21 a.m.**	69,9	16,7
	4:21 p.m.	66,5	20,1
02/10/2024	**8:21 a.m.**	70,8	16,9
	4:21 p.m.	68,2	19,6
03/10/2024	**8:21 a.m.**	70,2	16,7
	4:21 p.m.	67,9	18,9
04/10/2024	**8:21 a.m.**	67,4	16,7
	4:21 p.m.	67,8	18,8

07/10/2024	**8:21 a.m.**	68,7	17,8
	4:21 p.m.	60,5	21,4
08/10/2024	**8:21 a.m.**	70,2	18,5
	4:21 p.m.	60,2	19,7
09/10/2024	**8:21 a.m.**	68,7	18,2
	4:21 p.m.	58,3	20,3
10/10/2024	**8:21 a.m.**	69,5	18,3
	4:21 p.m.	60,9	20,2
11/10/2024	**8:21 a.m.**	68,5	15,9
	4:21 p.m.	62,2	20,3
15/10/2024	**8:21 a.m.**	61,8	16,5
	4:21 p.m.	57,5	20
16/10/2024	**8:21 a.m.**	63,6	17,4

	4:21 p.m.	59,2	19
17/10/2024	**8:21 a.m.**	63,6	17,2
	4:21 p.m.	56,5	20,3
18/10/2024	**8:21 a.m.**	61,4	17
	4:21 p.m.	59,6	21,6
21/10/2024	**8:21 a.m.**	63	18
	4:21 p.m.	63,8	19,6
22/10/2024	**8:21 a.m.**	69	17,9
	4:21 p.m.	61,5	20,7
23/10/2024	**8:21 a.m.**	66,8	17,8
	4:21 p.m.	59,8	20,6
24/10/2024	**8:21 a.m.**	66,2	16,9
	4:21 p.m.	64,7	19,2

25/10/2024	**8:21 a.m.**	65	15,7
	4:21 p.m.	60,4	19,8
28/10/2024	**8:21 a.m.**	65,6	16,9
	4:21 p.m.	62,2	19
29/10/2024	**8:21 a.m.**	64,6	16
	4:21 p.m.	60,5	18,8
30/10/2024	**8:21 a.m.**	65,1	16,7
	4:21 p.m.	58,4	19,3
31/10/2024	**8:21 a.m.**	68,1	17,1
	4:21 p.m.	64,9	18,5
Referencia Temperatura 15° C -20 °C Máxima fluctuación diaria admisible 4 °C **Referencia Humedad relativa 45% - 60% Máxima Fluctuación diaria admisible 5%**			