#VALUE!	Formato de control de temperatura y humedad relativa		
	Ubicación	**Archivo Central de Bodega - Suba**	
	Control del mes de	Noviembre	
	Responsable	Amparo Salazar Muñoz	
	Cargo	Gerente Administrativa	
DATALOGER SERIE # EF7226108973			
Día	**Hora**	**Tempatura °C**	**Humedad Relativa %**
12/2/2024	**8:21 a.m.**	20.6	58.3
	4:21 p.m.	18.9	63.2
12/3/2024	**8:21 a.m.**	19.4	66.7
	4:21 p.m.	19.8	64.2
12/4/2024	**8:21 a.m.**	18	70.2
	4:21 p.m.	19.8	63.5
12/5/2024	**8:21 a.m.**	17.2	70.7
	4:21 p.m.	19.6	65
12/6/2024	**8:21 a.m.**	16.1	71.9
	4:21 p.m.	18.2	66.5
12/9/2024	**8:21 a.m.**	17.4	66.7
	4:21 p.m.	19.7	60.8
12/10/2024	**8:21 a.m.**	16.3	63.1
	4:21 p.m.	17.9	57.4
12/11/2024	**8:21 a.m.**	18.4	59.3
	4:21 p.m.	17.5	60.4
12/12/2024	**8:21 a.m.**	18.9	62.2
	4:21 p.m.	20.6	58.9
12/13/2024	**8:21 a.m.**	18.8	64.5
	4:21 p.m.	20.9	57.5
12/16/2024	**8:21 a.m.**		
	4:21 p.m.		
12/17/2024	**8:21 a.m.**		
	4:21 p.m.		
12/18/2024	**8:21 a.m.**		
	4:21 p.m.		
12/19/2024	**8:21 a.m.**		
	4:21 p.m.		
12/20/2024	**8:21 a.m.**		

12/20/2024	4:21 p.m.		
	8:21 a.m.		
	4:21 p.m.		
	8:21 a.m.		
	4:21 p.m.		
	8:21 a.m.		
	4:21 p.m.		
	8:21 a.m.		
	4:21 p.m.		
Referencia Temperatura 15° C -20 °C Maxima fluctuación diaria admisible 4 °C Referencia Humedad relativa 45% - 60% Maxima Fluctuación diaria admisible 5%			

	Formato de control de temperatura y humedad relativa		
	Ubicación	**Archivo Central de Bodega - Suba**	
	Control del mes de	Noviembre	
	Responsable	Amparo Salazar Muñoz	
#VALUE!	**Cargo**	Gerente Administrativa	
DATALOGER SERIE # EF7228101130			
Día	**Hora**	**Tempatura °C**	**Humedad Relativa %**
12/2/2024	**8:21 a.m.**	16.7	71.4
	4:21 p.m.	20.3	63.3
12/3/2024	**8:21 a.m.**	16.4	73
	4:21 p.m.	19.6	64
12/4/2024	**8:21 a.m.**	16.4	73.4
	4:21 p.m.	21.6	65.1
12/5/2024	**8:21 a.m.**	17.2	70
	4:21 p.m.	19.8	65.8
12/6/2024	**8:21 a.m.**	18.5	73.5
	4:21 p.m.	19.2	62.8
12/9/2024	**8:21 a.m.**	17.1	62.6
	4:21 p.m.	20.9	53.1
12/10/2024	**8:21 a.m.**	15.9	59.3
	4:21 p.m.	19.8	54.1
12/11/2024	**8:21 a.m.**	14.5	61.5
	4:21 p.m.	20.8	53.2
12/12/2024	**8:21 a.m.**	17.1	62.8
	4:21 p.m.	21.8	54.8
12/13/2024	**8:21 a.m.**	17	63.2
	4:21 p.m.	21.5	54.6
12/16/2024	**8:21 a.m.**		
	4:21 p.m.		
12/17/2024	**8:21 a.m.**		
	4:21 p.m.		
12/18/2024	**8:21 a.m.**		
	4:21 p.m.		

12/19/2024	**8:21 a.m.**		
	4:21 p.m.		
12/20/2024	**8:21 a.m.**		
	4:21 p.m.		
	8:21 a.m.		
	4:21 p.m.		
	8:21 a.m.		
	4:21 p.m.		
	8:21 a.m.		
	4:21 p.m.		
	8:21 a.m.		
	4:21 p.m.		
Referencia Temperatura 15° C -20 °C Maxima fluctuación diaria admisible 4 °C **Referencia Humedad relativa 45% - 60% Maxima Fluctuación diaria admisible 5%**			

	Formato de control de temperatura y humedad relativa		
	Ubicación	**Archivo Central de Bodega - Suba**	
	Control del mes de	Noviembre	
	Responsable	Amparo Salazar Muñoz	
#VALUE!	**Cargo**	Gerente Administrativa	
DATALOGER SERIE # EF7226109000			
Día	**Hora**	**Tempatura °C**	**Humedad Relativa %**
12/2/2024	**8:21 a.m.**	19.2	61.1
	4:21 p.m.	18.7	65.6
12/3/2024	**8:21 a.m.**	18.5	65.2
	4:21 p.m.	19.7	64.5
12/4/2024	**8:21 a.m.**	18	67.1
	4:21 p.m.	19.8	61.9
12/5/2024	**8:21 a.m.**	17	67.2
	4:21 p.m.	19.8	60.7
12/6/2024	**8:21 a.m.**	16.3	71.1
	4:21 p.m.	19.9	61.8
12/9/2024	**8:21 a.m.**	17.3	65.7
	4:21 p.m.	20.3	56.9
12/10/2024	**8:21 a.m.**	16.7	61.5
	4:21 p.m.	19.1	56.7
12/11/2024	**8:21 a.m.**	14.2	65.9
	4:21 p.m.	20.9	52.8
12/12/2024	**8:21 a.m.**	16.1	66.7
	4:21 p.m.	21.3	56.3
12/13/2024	**8:21 a.m.**	19	62.9
	4:21 p.m.	21.4	55.3
12/16/2024	**8:21 a.m.**		

12/16/2024	4:21 p.m.		
12/17/2024	8:21 a.m.		
	4:21 p.m.		
12/18/2024	8:21 a.m.		
	4:21 p.m.		
12/19/2024	8:21 a.m.		
	4:21 p.m.		
12/20/2024	8:21 a.m.		
	4:21 p.m.		
	8:21 a.m.		
	4:21 p.m.		
	8:21 a.m.		
	4:21 p.m.		
	8:21 a.m.		
	4:21 p.m.		
	8:21 a.m.		
	4:21 p.m.		
Referencia Temperatura 15° C -20 °C Maxima fluctuación diaria admisible 4 °C Referencia Humedad relativa 45% - 60% Maxima Fluctuación diaria admisible 5%			