MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SEMANA TERMINADA EN	FECHA ACEPTACIÓN MANTENIMIENTO	RUTA N°
24 de noviembre de 2024	19 de noviembre de 2024	BOG_TR10
EDIFICIO	**TORRE**	**CIUDAD**
INST. COLOMBIANO DE APREND. IN	n.a	Bogotá 3

NOMBRE TÉCNICOS	HORAS ORDINARI.	HORAS EXTRA DIURNA	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	HORAS EXTRAS FEST.	HORAS EXTRAS FEST.	HORAS TRANS.	TOTAL HORAS
DIAZ LUIS ALFONSO	1,5	0	0	0	0	1	2,5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES

Descripción	1	2	3	4	5	6
1. Condiciones Generales cuarto de máquinas	/					
2. Condiciones cada aparato de máquinas	/					
2.1 Máquina de tracción - motor y polea deflecto	✓					
2.2 Panel de control	✓					
2.3 Freno electromagnético	✓					
2.4 Gobernador	O					
3. Condiciones de operación de carro	✓					
4. Condición de operación de puertas	✓					
5. Condición cada aparato relacionado con el carr	✓					
5.1 Botoneras	✓					
5.2 Indicador de Posición	✓					
5.3 Luz de cabina	✓					
5.4 Luz de emergencia	O					
6. Aparatos de intercomunicación	X					
7. Apariencia de los componentes de cabina	✓					
8. Apariencia de los componentes de hall	✓					
9. Condiciones cada aparato relacionados con el h	✓					
9.1 Botones	✓					
9.2 Indicador de posición	✓					
10 Condiciones generales del pit	O					
11 Límites superior e inferior	O					
12 Seguro de carro	✓					
13 Cables y rieles	✓					
14 Correas	O					
15. Válvula, bombas	/					
16. Niveles de aceite y fugas de tuberías	/					
17. Émbolo hidráulico	/					
18. Operación EER(Emergencia de terremotos)	/					
19. Operación FER(Emergencia de fuego)	O					
20. Operación OEPS	/					
21. Operación MELD	✓					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS

Descripción	1	2	3	4	5	6

Items en buenas condiciones marcados con ✓	Items realizados durante el servicio de mantenimiento marcarlos con O
Items que necesitan reparacion o reemplazo marcarlos con X	Items que no son aplicables marcarlos con /

ITEM	EQ.	MEC	NIE	ORDEN	HORA MILITAR		
					FECHA	HORA INICIO	HORA FIN
1	1	MEC2012262	5007224	42641003	19/11/2024	14:00:00	15:30:00

OBSERVACIONES: se recomienda realizar el alambrado del citófono

× _____

× _____

Nombre del Cliente Santiago perez

Nombre Técnico Encargado DIAZ TRIANA LUIS ALFONSO