Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Atlantic
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Cade Tunal

FECHA	Día: 8	Mes: 10	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	Y
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Piso techo	CAPACIDAD	36.000 BTU
MARCA	Lenox	SERIE	
MODELO	LXGUCWD036100P201	UBICACIÓN DE EQUIPO	Cuarto Tecnico

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES					
UNIDAD MANEJADORA					
TEMPERATURA DE AIRE	S		R		
MOTOR VENTILADOR					
DATOS PLACA	HP				
	VOL	220			
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1,2	218	I1	0,1	
	T2,3		I2	0,1	
	T3,1		I3		

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL	220			
	AMP	15			
	RPM				
MEDICIONES	T1,2	218	I1	10,9	
	T2,3		I2	11,1	
	T3,1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	✓
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	✓
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	✓
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	✓
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	NA
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	NA
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	NA
LIMPIEZA DE DUCTOR	NA

OBSERVACIONES: Se realizo mantenimiento preventivo equipos operando normal

REALIZADO POR: Alex Martinez

RECIBIDO POR: Dizzet P. Romero V.

Powered by CamScanner