electriaires
Integrales s.a.s.
NIT 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo

FECHA	Día: 16	Mes: 04	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	✓
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Ventilador	CAPACIDAD	14000 CFM.
MARCA	Aireflex	SERIE	
MODELO	TCC3. 235	UBICACIÓN DE EQUIPO	Deposito documentos

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL	440V.		
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1.2	438	I1	8.5
	T2.3		I2	8.1
	T3.1		I3	8.3.

UNIDAD CONDENSADORA				
COMPRESOR			1	2
DATOS PLACA	HP			
	VOL			
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1.2	I1		
	T2.3	I2		
	T3.1	I3		
PRESIONES	ALTA			
	BAJA			

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	✓
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	✓
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	✓
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	✓
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	✓
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	✓
LIMPIEZA DE DUCTOR	✓

OBSERVACIONES:
Se realiza mantenimiento preventivo

REALIZADO POR: Alexander H

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

(2)

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 16	Mes: 09	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	✓
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Ventilagon	CAPACIDAD	14.000 CPM.
MARCA	Aireflex	SERIE	
MODELO	TEC 3-235	UBICACIÓN DE EQUIPO	Deposito documentos

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL	440		
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1,2	438	I1	8,1
	T2,3	429	I2	8,4
	T3,1		I3	8,5

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1,2		I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	/
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	/
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	/
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	/
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	/
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	/
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	/
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	/
LIMPIEZA DE DUCTOR	/

OBSERVACIONES:
Se realizo mantenimiento preventivo equipo operando

REALIZADO POR: Alexander M.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

electriAires
Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Alto acondicionado
Aire Limpio y Llave de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día 16	Mes: 04	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	✓
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Ventilación	CAPACIDAD	14.000 CFM.
MARCA	AIRFLEX	SERIE	
MODELO	TEC3-235	UBICACIÓN DE EQUIPO	Deposito documentos

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL	440		
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1.2	443	I1	13.1
	T2.3	445	I2	7.9
	T3.1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1.2		I1		
	T2.3		I2		
	T3.1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	/
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	/
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	/
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	/
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	/
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	/
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	/
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	/
LIMPIEZA DE DUCTOR	/

OBSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo
se requiere instalar cambio. Filtros. Gri

REALIZADO POR: Alexander M.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

electriAires
Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 16	Mes: 09	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	✓
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Ventilación	CAPACIDAD	13000 CFM.
MARCA	Air Flex	SERIE	
MODELO	TEC3-235	UBICACIÓN DE EQUIPO	Deposito documentos

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL	440		
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1,2	438	I1	7.9
	T2,3	457	I2	8.1
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1,2		I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	✓
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	✓
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	✓
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	✓
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	✓
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	✓
LIMPIEZA DE DUCTOR	

OBSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo
Se requiere cambio de Filtros.

REALIZADO POR: Alexander M

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

electriaires
Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y Uso de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día 16	Mes 09	Año 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	✓
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Ventilacion	CAPACIDAD	6000 CPM
MARCA	AIRFLEX	SERIE	
MODELO	TEC3-235	UBICACIÓN DE EQUIPO	Auditorio

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL	440		
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1.2	435	I1	39
	T2.3	433	I2	35
	T3.1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1.2		I1		
	T2.3		I2		
	T3.1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS

ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	/
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	/
LIMPIEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	/
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	/
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	/
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	/
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	/
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	/
LIMPIEZA DE DUCTOR	/

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo
Equipo operando ok

REALIZADO POR: Alexander M.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055014 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 16	Mes: 07	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	✓
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Ventilación.	CAPACIDAD	2250 CFM.
MARCA	AIRFLEX	SERIE	
MODELO	TEC3-068	UBICACIÓN DE EQUIPO	Aulas multiples.

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL	440		
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1,2	435	I1	3,1
	T2,3	429	I2	2,9
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1,2		I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	✓
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	✓
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	✓
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	✓
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	✓
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	✓
LIMPIEZA DE DUCTOR	✓

OBSERVACIONES:
Se realiza mantenimiento preventivo
Se requiere cambio de Filtros en lamina 2 unid.

REALIZADO POR: Alexander M.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

electriaires
Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldia Bogota
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogota

FECHA	Dia: 17	Mes: 09	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	/
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	V Extraccion	CAPACIDAD	2250 CPM.
MARCA	AIREFLIX	SERIE	
MODELO	TEC3-068	UBICACIÓN DE EQUIPO	Extraccion Fumigación y Desinfección

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL	440		
	AMP	4.0		
	RPM			
MEDICIONES	T1.2	432	I1	2.9
	T2.3	435	I2	3.4
	T3.1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				/
	AMP				/
	RPM				/
MEDICIONES	T1.2		I1		/
	T2.3		I2		/
	T3.1		I3		/
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS

ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	/
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	/
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	/
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	/
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	/
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	/
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	/
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	/
LIMPIEZA DE DUCTOR	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo

REALIZADO POR: Alexander

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y Libre de gases Normas
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 17	Mes: 04	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	✓
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Paquete AA	CAPACIDAD	48.000 BTU
MARCA	RHEEM	SERIE	
MODELO	A048DL	UBICACIÓN DE EQUIPO	Deposito seguridad

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL	440		
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1,2	478	I1	6,5
	T2,3		I2	
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA		HP			
		VOL		440	
		AMP			
		RPM			
MEDICIONES	T1,2		I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES		ALTA			
		BAJA			

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS

ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	✓
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	✓
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	✓
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	✓
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	✓
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	✓
LIMPIEZA DE DUCTOR	✓

OBSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo.

REALIZADO POR: Alexander H.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLUENTE	Alcaldia Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 17	Mes: 09	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	✓
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Paquete	CAPACIDAD	48.000 BTU
MARCA	RHEEM	SERIE	
MODELO	A048DL	UBICACIÓN DE EQUIPO	Deposito Seguridad.

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL	440		
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1,2		I1	
	T2,3		I2	
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA		HP			
		VOL		440	
		AMP			
		RPM			
MEDICIONES	T1,2	435	I1	438	
	T2,3	438	I2	437	
	T3,1		I3		
PRESIONES		ALTA			
		BAJA			

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	✓
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	✓
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	✓
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	✓
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	✓
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	✓
LIMPIEZA DE DUCTOR	✓

OBSERVACIONES:
Se requiere se realice mantenimiento preventivo

REALIZADO POR: Alexander H

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

electriaires
Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 16	Mes: 04	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	X
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO		CAPACIDAD	4200 CFM
MARCA	Aire Lex	SERIE	
MODELO	FMV - DATA 046	UBICACIÓN DE EQUIPO	centro computo

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL	220		
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1,2	218	I1	
	T2,3		I2	
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA		HP			
		VOL		220	
		AMP			
		RPM			
MEDICIONES	T1,2	218	I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES		ALTA			
		BAJA			

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	✓
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	✓
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	✓
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	✓
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	NA
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	NA
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	NA
LIMPIEZA DE DUCTOR	NA

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo equipo operando normal

REALIZADO POR: Juan C. Castro

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

electriaires
Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 16	Mes: 04	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO		CAPACIDAD	1400
MARCA	Airepler	SERIE	
MODELO	FMU-108	UBICACIÓN DE EQUIPO	Laboratorio cento Com.

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL	220		
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1,2	215	I1	
	T2,3		I2	
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA		HP			
		VOL		220	
		AMP			
		RPM			
MEDICIONES	T1,2	210	I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES		ALTA			
		BAJA			

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	✓
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	✓
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	✓
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	✓
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	NA
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	NA
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	NA
LIMPIEZA DE DUCTOR	NA

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo equipo operando normal

REALIZADO POR: Juan C. Castro.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 17	Mes: 09	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	✓
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Extracción	CAPACIDAD	10.000 PCM.
MARCA	AFC	SERIE	
MODELO	VC-24	UBICACIÓN DE EQUIPO	

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL			
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1,2		I1	
	T2,3		I2	
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1,2		I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS

ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	✓
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	✓
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	✓
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	✓
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	✓
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	✓
LIMPIEZA DE DUCTOR	

OBSERVACIONES:
Se realiza mantenimiento preventivo

REALIZADO POR: Alexander Martinez.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

electriaires
Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 13	Mes: Oct	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	✓
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Extracción	CAPACIDAD	10000 PCM.
MARCA	AFC	SERIE	
MODELO	VC-24	UBICACIÓN DE EQUIPO	Parqueo extracción

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL			
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1,2		I1	
	T2,3		I2	
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1,2		I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	✓
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	✓
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	✓
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	✓
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	✓
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	✓
LIMPIEZA DE DUCTOR	

OBSERVACIONES:
Se realiza mantenimiento preventivo
Equipo requiere cambio de lona 3mts x 20cm

REALIZADO POR: Alexander M.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 13	Mes: Oct	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	✓
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Extracción	CAPACIDAD	10.000 PCM.
MARCA	AFC	SERIE	
MODELO	VC-24	UBICACIÓN DE EQUIPO	Parque Extracción

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL			
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1.2		I1	
	T2.3		I2	
	T3.1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1.2		I1		
	T2.3		I2		
	T3.1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	✓
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	✓
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	✓
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	✓
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	✓
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	✓
LIMPIEZA DE DUCTOR	✓

OBSERVACIONES:
Se realiza mantenimiento preventivo

REALIZADO POR: Alexander M.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 17	Mes: 09	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	✓
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Extracción Campana.	CAPACIDAD	2650 CPM
MARCA	AIREFLEX	SERIE	
MODELO	VC1-5C 1P	UBICACIÓN DE EQUIPO	Laboratorio Físico químicos.

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP		1	
	VOL		440	
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1,2	435.	I1	1,9
	T2,3		I2	1,7
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA						
COMPRESOR					1	2
DATOS PLACA		HP				
		VOL				
		AMP				
		RPM				
MEDICIONES	T1,2		I1			
	T2,3		I2			
	T3,1		I3			
PRESIONES		ALTA				
		BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	/
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	/
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	/
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	/
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	/
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	/
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	/
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	/
LIMPIEZA DE DUCTOR	

OBSERVACIONES:
Se realiza mantenimiento preventivo

REALIZADO POR: Alexander M.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

electriaires
Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldia Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Dia: 17	Mes: 09	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	✓
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Extraccion Ventilacion	CAPACIDAD	2650 cfm.
MARCA		SERIE	
MODELO	VC1-SC 18.	UBICACIÓN DE EQUIPO	Extraccion laboratorio Fisico. Quimico.

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL	440		
	AMP	3.0		
	RPM			
MEDICIONES	T1,2	435	I1	1,9
	T2,3	431	I2	1,7
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1,2		I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	✓
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	✓
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	✓
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	✓
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	✓
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	✓
LIMPIEZA DE DUCTOR	✓

OBSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo.

REALIZADO POR: Alexander M.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 17	Mes: 09	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	/
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Extracción Ventilación	CAPACIDAD	2650 cpm.
MARCA	AirFlex	SERIE	
MODELO	VCI-SP 18	UBICACIÓN DE EQUIPO	Laboratorio Físico Químico.

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL	440		
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1,2	435	I1	1,9
	T2,3	434	I2	1,7
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1,2		I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	/
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	/
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	/
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	/
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	/
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	/
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	/
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	/
LIMPIEZA DE DUCTOR	/

OBSERVACIONES:
Se realiza mantenimiento preventivo

REALIZADO POR: Alexander M.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y Libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CUENTE	Alcaldía Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 17	Mes: 09	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	✓
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Extracción	CAPACIDAD	1.000 CFM.
MARCA	AIRFLEX	SERIE	
MODELO	VCI-SD 12	UBICACIÓN DE EQUIPO	Fotografía.

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP	1		
	VOL	240.		
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1,2	435	I1	1,3
	T2,3	438	I2	1,4.
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1,2		I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	✓
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	✓
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	✓
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	✓
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	✓
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	✓
LIMPIEZA DE DUCTOR	✓

OBSERVACIONES:
Se realiza mantenimiento preventivo

REALIZADO POR: Alexander H.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 17	Mes: 04	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	✓
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Extracción	CAPACIDAD	1.700
MARCA	Aire Flex.	SERIE	
MODELO	VCI-SP 12	UBICACIÓN DE EQUIPO	Microfilmación

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL	440		
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1,2	433	I1	1,4
	T2,3	434	I2	1,6
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA						
COMPRESOR					1	2
DATOS PLACA	HP					
	VOL					
	AMP					
	RPM					
MEDICIONES	T1,2		I1			
	T2,3		I2			
	T3,1		I3			
PRESIONES	ALTA					
	BAJA					

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS

ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	✓
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	✓
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	✓
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	✓
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	✓
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	✓
LIMPIEZA DE DUCTOR	✓

OBSERVACIONES:
Se realiza mantenimiento preventivo

REALIZADO POR: Alexander

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 19	Mes: 04	Año: 2014
TIPO DE SERVICIO	Preventivo		X
	Correctivo		

TIPO DE EQUIPO	Extractor	CAPACIDAD	2500 cfm
MARCA	Pinaflor	SERIE	
MODELO	VCI-SP 48	UBICACIÓN DE EQUIPO	Instrumentos Hangar

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL	440		
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1.2	458	I1	1.9
	T2.3	435	I2	1,8
	T3.1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1.2		I1		
	T2.3		I2		
	T3.1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	/
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	/
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	/
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	/
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	/
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	/
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	/
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	/
LIMPIEZA DE DUCTOR	

OBSERVACIONES:
Se realizo mantenimiento preventivo equipo ok

REALIZADO POR: Alexander M.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Acueducto Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 17	Mes: 09	Año: 2044
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	✓
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Extracción	CAPACIDAD	2000
MARCA	AireFlex	SERIE	
MODELO	VCI-SP 18	UBICACIÓN DE EQUIPO	Tratamientos Manuales

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL	440		
	AMP	3.0		
	RPM			
MEDICIONES	T1,2	435	I1	1,9
	T2,3	438	I2	1,7
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA						
COMPRESOR					1	2
DATOS PLACA	HP					
	VOL					
	AMP					
	RPM					
MEDICIONES	T1,2		I1			
	T2,3		I2			
	T3,1		I3			
PRESIONES	ALTA					
	BAJA					

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	/
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	/
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	/
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	/
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	/
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	/
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	/
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	/
LIMPIEZA DE DUCTOR	

OBSERVACIONES:
Se realiza mantenimiento preventivo

REALIZADO POR: Alexander M

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldia Bogota
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 17	Mes: 04	Año: 20H
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	✓
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Extracción	CAPACIDAD	2.500 CPM.
MARCA	AIRFLEX	SERIE	
MODELO	VCI-SP 18 3/16	UBICACIÓN DE EQUIPO	Lavado tratameto toxico.

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL	440.		
	AMP	1,32		
	RPM	1600		
MEDICIONES	T1,2	435.	I1	1,5
	T2,3		I2	
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1,2		I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	/
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	/
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	/
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	/
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	/
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	/
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	/
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	/
LIMPIEZA DE DUCTOR	/

OBSERVACIONES:
Se realiza mantenimiento preventivo

REALIZADO POR: Alejandro M.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

Electroires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 17	Mes: 04	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Extractor	CAPACIDAD	2.500 CFM.
MARCA	AIREFLEX	SERIE	
MODELO	VCI-SP 18	UBICACIÓN DE EQUIPO	Tratamientos Tóxicos.

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES					
UNIDAD MANEJADORA					
TEMPERATURA DE AIRE	S		R		
MOTOR VENTILADOR					
DATOS PLACA	HP			1,0	
	VOL			440	
	AMP				
	RPM			1600	
MEDICIONES	T1,2	435	I1	1,5	
	T2,3	436.	I2	1,4	
	T3,1		I3		

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1,2		I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	/
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	/
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	/
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	/
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	/
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	/
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	/
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	/
LIMPIEZA DE DUCTOR	/

OBSERVACIONES:
Se realiza mantenimiento preventivo

REALIZADO POR: Alexander H.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y Libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 17	Mes: 09	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	/
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Extractor	CAPACIDAD	2.500 CPH.
MARCA	ArcFlex	SERIE	
MODELO	VCI-SP 18	UBICACIÓN DE EQUIPO	Lavado H. Tolvo.

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP	1.0		
	VOL	440		
	AMP	1,3		
	RPM	1600		
MEDICIONES	T1,2	435	I1	1,7
	T2,3	434	I2	1,4
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1,2		I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	/
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	/
LIMPUEZA Y/O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	/
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	/
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	/
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	/
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	/
LIMPIEZA DE DUCTOR	

OBSERVACIONES:
Se realiza mantenimiento preventivo

REALIZADO POR: Alexander H.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 17	Mes: 04	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	✓
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Extracción	CAPACIDAD	2.500 CPH.
MARCA	Aire Flex	SERIE	
MODELO	VCI-SP 18	UBICACIÓN DE EQUIPO	Lavado tratamientos toxicos.

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP	1,0		
	VOL	440		
	AMP	1,7		
	RPM	1.600		
MEDICIONES	T1,2	435	I1	1,7
	T2,3	434	I2	1,3
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1,2		I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	/
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	/
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	/
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	/
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	/
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	/
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	/
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	/
LIMPIEZA DE DUCTOR	/

OBSERVACIONES:
Se realiza mantenimiento preventivo

REALIZADO POR: Alexander M.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía Bogotá
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 17	Mes: 09	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Extracción	CAPACIDAD	3600
MARCA	Cook	SERIE	
MODELO	ACRV-B 180	UBICACIÓN DE EQUIPO	Hongo cocina 5° piso

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP	1/2		
	VOL	220		
	AMP			
	RPM	1725		
MEDICIONES	T1,2	213	I1	
	T2,3		I2	
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1,2		I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	NA
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	NA
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	✓
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	✓
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	NA
LIMPIEZA DE DUCTOR	NA

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo equipo operando normal

REALIZADO POR: Andres Pedraza

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldía.
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Día: 17	Mes: 04	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	X
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Hongo	CAPACIDAD	47
MARCA	Cook	SERIE	0802
MODELO	AC.0100C15 DL	UBICACIÓN DE EQUIPO	Terraza 4 Piso Edificio documentos

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP	1/4		
	VOL	115		
	AMP			
	RPM	1550		
MEDICIONES	T1,2		I1	
	T2,3		I2	
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1,2		I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	NA
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	NA
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	✓
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	NA
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	✓
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	NA
LIMPIEZA DE DUCTOR	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo equipo operando normal

REALIZADO POR: Andres Pedraza

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y Libre de gases Nocivos
Instalaciones Electricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldia
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Dia: 17	Mes: 04	Año: 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	X
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Suministro	CAPACIDAD	1400
MARCA	aireflex	SERIE	
MODELO	TEC3-024	UBICACIÓN DE EQUIPO	Terraza 5 piso estudio de grabacion

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP	1		
	VOL	440		
	AMP	1.7		
	RPM			
MEDICIONES	T1,2		I1	
	T2,3		I2	
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1,2		I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OK
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	N/A
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	N/A
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	✓
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	✓
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	✓
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	✓
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	✓
LIMPIEZA DE DUCTOR	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo equipo operando normal

REALIZADO POR: Andres Pedraza

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldia
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogota

FECHA	Día: 17	Mes: 09	Año: 2024	
TIPO DE SERVICIO		Preventivo		V
		Correctivo		

TIPO DE EQUIPO	Extractor	CAPACIDAD	1600
MARCA	Aireflex	SERIE	
MODELO	TECS-055	UBICACIÓN DE EQUIPO	Terraza piso 5° Estudio de grabacion

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP	1		
	VOL	440		
	AMP	2.3		
	RPM			
MEDICIONES	T1,2		I1	
	T2,3		I2	
	T3,1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
MEDICIONES	T1,2		I1		
	T2,3		I2		
	T3,1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OS
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	N1
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	N1
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	V
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	V
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	V
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	N1
LIMPIEZA DE DUCTOR	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo equipo operando normal.

REALIZADO POR: Alexander Martinez

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

(2C)

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

CLIENTE	Alcaldia
CONTRATO N°	
UBICACIÓN	Archivo Bogotá

FECHA	Dia 17	Mes 09	Año 2024
TIPO DE SERVICIO		Preventivo	X
		Correctivo	

TIPO DE EQUIPO	Cuarto frio	CAPACIDAD	6 TON
MARCA	Tecumseh	SERIE	
MODELO	VAJ420HZT70NX	UBICACIÓN DE EQUIPO	piso 2

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES				
UNIDAD MANEJADORA				
TEMPERATURA DE AIRE	S		R	
MOTOR VENTILADOR				
DATOS PLACA	HP			
	VOL			
	AMP			
	RPM			
MEDICIONES	T1.2		I1	
	T2.3		I2	
	T3.1		I3	

UNIDAD CONDENSADORA					
COMPRESOR				1	2
DATOS PLACA	HP			1/2	
	VOL			220	
	AMP			9.2	
	RPM				
MEDICIONES	T1.2		I1		
	T2.3		I2		
	T3.1		I3		
PRESIONES	ALTA				
	BAJA				

LABORES Y REVISIONES REALIZADAS	
ESTADO DEL EQUIPO	OC
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS	✓
LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES	✓
LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	NA
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS	✓
INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES	NA
INSPECCION DE POLES Y CORREAS	NA ✓
REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS	✓
LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS	NA
LIMPIEZA DE DUCTOR	NA

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo equipo operando normal

REALIZADO POR: Andres Pedraza

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner