**electriaires Integrales s.a.s.**
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Alcaldía |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Cade Kennedy |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Día: 8 | Mes: 10 | Año: 2024 |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | f |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | piso techo | CAPACIDAD | 36.000 |
| MARCA | Lenox | SERIE | |
| MODELO | LXGUCMD036100P201 | UBICACIÓN DE EQUIPO | Cuarto tecnico |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *UNIDAD MANEJADORA* | | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | | |
| *MOTOR VENTILADOR* | | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | 220 | | | |
| | AMP | | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 213 | I1 | 9,1 | |
| | T2,3 | | I2 | 9,1 | |
| | T3,1 | | I3 | | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *COMPRESOR* | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | 3TR | |
| | VOL | | | 220 | |
| | AMP | | | 15 | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 213 | I1 | 11,2 | |
| | T2,3 | | I2 | 11,3 | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | | |
| | BAJA | | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | OK |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | ✓ |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | ✓ |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | N/A |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | N/A |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | N/A |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | N/A |

**OBSERVACIONES:** Se realiza mantenimiento preventivo equipo operando normal.

**REALIZADO POR:** Aldo Martinez

**RECIBIDO POR:** Johanna M.

Powered by CamScanner