JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CIVIL M.P. 25202-40122 DE CND.
Estudios de Suelos, Cálculos estructurales y Cubiertas metálicas



RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS EN CONCRETO (I.N.V.E – 410-13)

CÓDIGO	P-FH-CEO-001c
VERSIÓN	5
FECHA	7/01/2023
PÁGINA	1 de 1

PROYECTO: INTRADOMICILIARIAS MOMPOX

CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR R 2023
LOCALIZACIÓN: MOMPOX, BOLIVAR
FECHA DE REPORTE:24-10-2024

No	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DÍAS)	DIAMETRO (cm)	CARGA (KN)	ESFUERZO (PSI)	RESISTENCIA ESPERADA A 28 DÍAS, (PSI)
1	VIGA CIMENTACION B-MO-JU-VE-004	24/09/2024	22/10/2024	28	15,1	372	3110,00	3000
2	VIGA CIMENTACION B-MO-JU-VE-005	24/09/2024	22/10/2024	28	15,0	380	3090,00	3000
3	VIGA CIMENTACION B-MO-JU-VE-023	1/10/2024	22/10/2024	21	15,1	299	3040,00	3000
4	VIGA CIMENTACION B-MO-JU-VE-018	7/10/2024	22/10/2024	15	15,0	355	2734,00	3000
5	VIGA CIMENTACION B-MO-JU-VE-024	10/10/2024	22/10/2024	12	15,0	332	2680,00	3000

OBSERVACIONES: MUESTRAS E INFORMACIÓN DE ELABORACIÓN SUMINISTRADAS POR EL SOLICITANTE.

Aprobo:
Jorge Luis Gallego Silva
Ingeniero Civil

Elaboró:
Jorge Luis Vanda Gonzalez
Laboratorista

Dirección: Calle 62 B N° 10B-28 Castilla La Nueva y Calle 59 N° 7-04
Teléfono: 3106277098 - 7852105 Montería - Cordoba