	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-001
		Versión: 02
	INFORME ENSAYO DE DENSIDADES CON DENSÍMETRO NUCLEAR	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 1

Informe No: 6484 **Fecha de informe:** 30/08/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Empresa:	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	Muestra No:	5136
Localización:	EJE C-D/1-2, EJE B-C/1-2, EJE A-B/1-2	Fecha de Toma:	2024-08-30
Fuente:	CACHIBI	Fecha de Recibo:	2024-08-30
Descripción:	SUB BASE GRANULAR	Fecha de Ensayo:	2024-08-30

Nota: Los resultados son exclusivos de la muestra relacionada. No son reproducibles para otras muestras, lotes o acopios.

Datos del Ensayo

Den. Máxima g/cm3: 2,390 % Humedad Optima: 7,9

Análisis de la Muestra

PUNTO #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Localización	EJE C-D/1-2	EJE B-C/1-2	EJE A-B/1-2							
Margen	VER ESQUEMA									
Capa	PRIMERA		SEGUNDA							
Profundidad	15									
Densidad Húmeda	**2,498**	**2,420**	**2,399**							
%Humedad	6,0	4,7	5,1							
Densidad seca	**2,357**	**2,311**	**2,282**							
Especificación	95									
%Compactación	**98,6**	**96,7**	**95,5**							

Datos del Equipo

Marca de equipo: TROXLER Modelo: 3430

OBSERVACIONES:

	Laboratorio	Recibido
Firma:	Raúl Fernando Galeano	
	Gerente	Cliente

LABCON S.A.S.
CL 26A # 27-26
Celular: 3216133030

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.