



LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS

INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO (NTC-673/2010)

Código: EL-FR-004

Versión: 02

Fecha Actualización: feb 2023

Página 1 de 2

Informe No: 6459

Fecha de informe: 22/08/2024

Código cliente: 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
56A	ZAPATA EJE 2A-3A-3B	2024/8/15	2024/8/22	4"	7	3973	2,412	178,7	224,8	3196	22,0	28	78,7	3
56B	ZAPATA EJE 2A-3A-3B	2024/8/15	2024/8/22	4"	7	3891	2,362	179,4	225,7	3209	22,1	28	79,0	3



LABCON S.A.S.

CI 27A # 26-27

Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma: 	Firma: _____
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.