	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6462 **Fecha de informe:** 23/08/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Dias)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxim (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
53A	ZAPATA EJE 1C	2024/8/9	2024/8/23	4"	14	3900	2,369	202,6	254,7	3622	25,0	28	**89,3**	3
53B	ZAPATA EJE 1C	2024/8/9	2024/8/23	4"	14	3867	2,346	204,6	257,4	3661	25,2	28	**89,9**	3
57A	ZAPATA EJE 3C-3D	2024/8/16	2024/8/23	4"	7	3942	2,393	162,9	204,9	2914	20,1	28	**71,8**	4
57B	ZAPATA EJE 3C-3D	2024/8/16	2024/8/23	4"	7	3991	2,423	165,4	208,0	2958	20,4	28	**72,9**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.