	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6463 **Fecha de informe:** 24/08/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Dias)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Maxim (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
54A	ZAPATA EJE 1B-1D-2D	2024/8/10	2024/8/24	4"	14	3901	2,368	185,0	232,1	3301	22,7	28	**81,1**	3
54B	ZAPATA EJE 1B-1D-2D	2024/8/10	2024/8/24	4"	14	3952	2,401	183,3	230,7	3281	22,6	28	**80,7**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.