	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6481 **Fecha de informe:** 31/08/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
59A	VIGAS CIMENTACIÓN EDIFICIO 1-1°TOMA	2024/8/24	2024/8/31	4"	7	3887	2,359	200,1	251,7	3579	24,7	28	**88,2**	4
59B	VIGAS CIMENTACIÓN EDIFICIO 1-1°TOMA	2024/8/24	2024/8/31	4"	7	3879	2,355	198,8	250,1	3556	24,5	28	**87,6**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.