	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6482 **Fecha de informe:** 2/09/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
60A	VIGAS CIMENTACIÓN EDIFICIO 1-2°TOMA	2024/8/26	2024/9/2	4"	7	3912	2,375	182,1	229,0	3257	22,5	28	**80,2**	3
60B	VIGAS CIMENTACIÓN EDIFICIO 1-2°TOMA	2024/8/26	2024/9/2	4"	7	3948	2,397	181,0	227,7	3237	22,3	28	**79,7**	4

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.