



LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS

INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO (NTC-673/2010)

Código: EL-FR-004

Versión: 02

Fecha Actualización: feb 2023

Página 1 de 2

Informe No: 6491

Fecha de informe: 5/09/2024

Código cliente: 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
61A	GRADAS ENTRE EJES 5-7 Y A-A'	2024/8/29	2024/9/5	4"	7	3910	2,373	201,6	253,6	3606	24,9	28	88,8	3
61B	GRADAS ENTRE EJES 5-7 Y A-A'	2024/8/29	2024/9/5	4"	7	3991	2,423	205,3	258,2	3672	25,3	28	90,4	3



LABCON S.A.S.
CI 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:  Raúl Fernando Galeano Gerente LAPCON	Firma: _____ _____ Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.