



LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS

INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO (NTC-673/2010)

Código: EL-FR-004

Versión: 02

Fecha Actualización: feb 2023

Página 1 de 2

Informe No: 6494

Fecha de informe: 6/09/2024

Código cliente: 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
53C	ZAPATA EJE 1C	2024/8/9	2024/9/6	4"	28	3973	2,412	228,6	287,5	4089	28,2	28	100,7	3
53D	ZAPATA EJE 1C	2024/8/9	2024/9/6	4"	28	3900	2,367	230,1	289,4	4116	28,4	28	101,4	4
53E	ZAPATA EJE 1C	2024/8/9	2024/9/6	4"	28	3941	2,392	231,0	290,6	4132	28,5	28	101,8	3



LABCON S.A.S.
CI 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma: 	Firma: _____
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.