

		LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS										Código: EL-FR-004		
		INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO (NTC-673/2010)										Versión: 02		
												Fecha Actualización: feb 2023		
												Página 1 de 2		
Informe No: 6497 Fecha de informe: 7/09/2024 Código cliente: 39														
Relación de la Muestra														
Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
54C	ZAPATA EJE 1B-1D-2D	2024/8/10	2024/9/7	4"	28	3910	2,373	228,1	286,9	4080	28,1	28	100,5	3
54D	ZAPATA EJE 1B-1D-2D	2024/8/10	2024/9/7	4"	28	3879	2,355	230,6	290,1	4125	28,4	28	101,6	4
54E	ZAPATA EJE 1B-1D-2D	2024/8/10	2024/9/7	4"	28	3973	2,412	229,4	288,5	4103	28,3	28	101,1	3
62A	COLUMNAS 1C,2A,2B Y 3A	2024/8/31	2024/9/7	4"	7	3992	2,423	216,9	272,8	3880	26,8	28	95,6	3
62B	COLUMNAS 1C,2A,2B Y 3A	2024/8/31	2024/9/7	4"	7	3851	2,338	220,4	277,2	3942	27,2	28	97,1	3
 LABCON S.A.S. CI 27A # 26-27 Celular: 3216133030		Laboratorio						Recibido						
		Firma: 						Firma: _____						
		Raúl Fernando Galeano												
		Gerente LAPCON						Cliente						
Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.														