	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6499 **Fecha de informe:** 10/09/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
55C	ZAPATA EJE 1A-2B-2C	2024/8/13	2024/9/10	4"	28	3908	2,372	233,6	293,8	4178	28,8	28	**102,9**	3
55D	ZAPATA EJE 1A-2B-2C	2024/8/13	2024/9/10	4"	28	3884	2,358	238,9	300,5	4273	29,5	28	**105,2**	4
55E	ZAPATA EJE 1A-2B-2C	2024/8/13	2024/9/10	4"	28	3931	2,386	230,7	290,2	4126	28,5	28	**101,6**	3
64A	COLUMNAS 1A,2C,3D Y 4B	2024/9/3	2024/9/10	4"	7	3895	2,364	178,9	225,0	3200	22,1	28	**78,8**	3
64B	COLUMNAS 1A,2C,3D Y 4B	2024/9/3	2024/9/10	4"	7	3966	2,407	179,0	225,2	3202	22,1	28	**78,9**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.