

		LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS											Código: EL-FR-004	
		INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO (NTC-673/2010)											Versión: 02	
													Fecha Actualización: feb 2023	
													Página 1 de 2	
Informe No: 6504 Fecha de informe: 11/09/2024 Código cliente: 39														
Relación de la Muestra														
Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
65A	COLUMNAS 1D,2D Y 4C	2024/9/4	2024/9/11	4"	7	3990	2,422	189,6	238,5	3391	23,4	28	83,5	4
65B	COLUMNAS 1D,2D Y 4C	2024/9/4	2024/9/11	4"	7	3974	2,412	192,3	241,9	3440	23,7	28	84,7	3
 LABCON S.A.S. CI 27A # 26-27 Celular: 3216133030		Laboratorio						Recibido						
		Firma: 						Firma: _____						
		Raúl Fernando Galeano												
		Gerente LAPCON						Cliente						
Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.														