



LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS

INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO (NTC-673/2010)

Código: EL-FR-004

Versión: 02

Fecha Actualización: feb 2023

Página 1 de 2

Informe No: 6514

Fecha de informe: 16/09/2024

Código cliente: 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
58A	ZAPATA 4A-4B-4D	2024/8/19	2024/9/16	4"	28	3917	2,378	232,6	292,6	4160	28,7	28	102,5	3
58B	ZAPATA 4A-4B-4D	2024/8/19	2024/9/16	4"	28	3941	2,392	230,9	290,4	4130	28,5	28	101,7	3



LABCON S.A.S.
CI 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:  Raúl Fernando Galeano Gerente LAPCON	Firma: _____ _____ Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.