	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6528 **Fecha de informe:** 25/10/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
78A	PLACA ENTREPISO Y VIGAS AEREAS N+6,30 EDIFICIO 1	2024/10/18	2024/10/25	4"	7	3908	2,372	215,2	270,7	3849	26,5	28	**94,8**	3
78B	PLACA ENTREPISO Y VIGAS AEREAS N+6,30 EDIFICIO 1	2024/10/18	2024/10/25	4"	7	4003	2,430	222,1	279,4	3973	27,4	28	**97,8**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.