	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6535 **Fecha de informe:** 23/09/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
60C	VIGAS CIMENTACIÓN EDIFICIO 1-2°TOMA	2024/8/26	2024/9/23	4"	28	3918	2,378	245,1	308,3	4384	30,2	28	**108,0**	3
60D	VIGAS CIMENTACIÓN EDIFICIO 1-2°TOMA	2024/8/26	2024/9/23	4"	28	3903	2,369	242,8	305,4	4343	30,0	28	**107,0**	4
60E	VIGAS CIMENTACIÓN EDIFICIO 1-2°TOMA	2024/8/26	2024/9/23	4"	28	3890	2,361	244,9	308,0	4380	30,2	28	**107,9**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.