	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6544 **Fecha de informe:** 26/09/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
61C	GRADAS ENTRE EJES 5-7 Y A-A'	2024/8/29	2024/9/26	4"	28	3916	2,377	257,1	323,4	4599	31,7	28	**113,3**	3
61D	GRADAS ENTRE EJES 5-7 Y A-A'	2024/8/29	2024/9/26	4"	28	3971	2,410	260,2	327,3	4654	32,1	28	**114,6**	3
61E	GRADAS ENTRE EJES 5-7 Y A-A'	2024/8/29	2024/9/26	4"	28	3992	2,423	258,1	324,6	4616	31,8	28	**113,7**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.