



LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS

INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO (NTC-673/2010)

Código: EL-FR-004

Versión: 02

Fecha Actualización: feb 2023

Página 1 de 2

Informe No: 6555

Fecha de informe: 28/09/2024

Código cliente: 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
62C	COLUMNAS 1C,2A,2B Y 3A	2024/8/31	2024/9/28	4"	28	3972	2,411	268,1	337,2	4795	33,1	28	118,1	3
62D	COLUMNAS 1C,2A,2B Y 3A	2024/8/31	2024/9/28	4"	28	3893	2,363	266,9	335,7	4774	32,9	28	117,6	4
62E	COLUMNAS 1C,2A,2B Y 3A	2024/8/31	2024/9/28	4"	28	3933	2,387	265,1	333,4	4742	32,7	28	116,8	4



LABCON S.A.S.
CI 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:  Raúl Fernando Galeano Gerente LAPCON	Firma: _____ Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.