	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6557 **Fecha de informe:** 30/09/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
63C	COLUMNAS 1B,3B Y 3C	2024/9/2	2024/9/30	4"	28	3910	2,373	237,6	298,9	4250	29,3	28	**104,7**	3
63D	COLUMNAS 1B,3B Y 3C	2024/9/2	2024/9/30	4"	28	3995	2,425	239,4	301,1	4282	29,5	28	**105,5**	4
63E	COLUMNAS 1B,3B Y 3C	2024/9/2	2024/9/30	4"	28	3887	2,359	238,1	299,5	4259	29,4	28	**104,9**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.