



LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS

INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO (NTC-673/2010)

Código: EL-FR-004

Versión: 02

Fecha Actualización: feb 2023

Página 1 de 2

Informe No: 6562

Fecha de informe: 2/10/2024

Código cliente: 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
65C	COLUMNAS 1D,2D Y 4C	2024/9/4	2024/10/2	4"	28	3970	2,410	239,6	301,4	4286	29,6	28	105,6	3
65D	COLUMNAS 1D,2D Y 4C	2024/9/4	2024/10/2	4"	28	3895	2,364	240,8	302,9	4307	29,7	28	106,1	3
65E	COLUMNAS 1D,2D Y 4C	2024/9/4	2024/10/2	4"	28	3901	2,368	243,1	305,8	4348	30,0	28	107,1	3



LABCON S.A.S.
CI 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma: 	Firma: _____
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.