



LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS

INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO (NTC-673/2010)

Código: EL-FR-004

Versión: 02

Fecha Actualización: feb 2023

Página 1 de 2

Informe No: 6565

Fecha de informe: 3/10/2024

Código cliente: 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
66C	COLUMNA 4D	2024/9/5	2024/10/3	4"	28	3983	2,418	251,3	316,1	4495	31,0	28	110,7	3
66D	COLUMNA 4D	2024/9/5	2024/10/3	4"	28	3890	2,361	249,8	314,2	4468	30,8	28	110,0	4
66E	COLUMNA 4D	2024/9/5	2024/10/3	4"	28	3925	2,383	252,6	317,7	4518	31,2	28	111,3	4



LABCON S.A.S.

CI 27A # 26-27

Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma: 	Firma: _____
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.