

		LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS										Código: EL-FR-004						
		INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO (NTC-673/2010)										Versión: 02						
												Fecha Actualización: feb 2023						
												Página 1 de 2						
Informe No: 6567 Fecha de informe: 4/10/2024 Código cliente: 39																		
Relación de la Muestra																		
Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla				
67C	COLUMNA 4D	2024/9/6	2024/10/4	4"	28	3887	2,359	232,6	292,6	4160	28,7	28	102,5	3				
67D	COLUMNA 4D	2024/9/6	2024/10/4	4"	28	3990	2,422	234,9	295,5	4201	29,0	28	103,5	4				
67E	COLUMNA 4D	2024/9/6	2024/10/4	4"	28	3947	2,396	235,7	296,5	4216	29,1	28	103,8	3				
68C	PLACA CONTRAPISO EJES 1-2	2024/9/6	2024/10/4	4"	28	3928	2,384	200,1	251,7	3579	24,7	21	117,5	3				
68D	PLACA CONTRAPISO EJES 1-2	2024/9/6	2024/10/4	4"	28	3905	2,370	202,4	254,6	3620	25,0	21	118,9	3				
68E	PLACA CONTRAPISO EJES 1-2	2024/9/6	2024/10/4	4"	28	3966	2,407	199,1	250,4	3561	24,6	21	117,0	3				
72A	PLACA DE ENTREPISO Y VIGAS N+3.15 EDIFICIO 1 LOTE 1	2024/9/27	2024/10/4	4"	7	3911	2,374	180,1	226,5	3221	22,2	28	79,3	3				
72B	PLACA DE ENTREPISO Y VIGAS N+3.15 EDIFICIO 1 LOTE 1	2024/9/27	2024/10/4	4"	7	3905	2,370	179,4	225,7	3209	22,1	28	79,0	3				
73A	PLACA DE ENTREPISO Y VIGAS N+3.15 EDIFICIO 1 LOTE 2	2024/9/27	2024/10/4	4"	7	3931	2,386	205,4	258,4	3674	25,3	28	90,5	4				
73B	PLACA DE ENTREPISO Y VIGAS N+3.15 EDIFICIO 1 LOTE 2	2024/9/27	2024/10/4	4"	7	3994	2,424	207,8	261,4	3717	25,6	28	91,5	3				
<div><div><p>LABCON S.A.S. CI 27A # 26-27 Celular: 3216133030</p></div><div><table><tr><th>Laboratorio</th><th>Recibido</th></tr><tr><td>Firma:  Raúl Fernando Galeano Gerente LAPCON</td><td>Firma: _____ _____ Cliente</td></tr></table></div></div>															Laboratorio	Recibido	Firma:  Raúl Fernando Galeano Gerente LAPCON	Firma: _____ _____ Cliente
Laboratorio	Recibido																	
Firma:  Raúl Fernando Galeano Gerente LAPCON	Firma: _____ _____ Cliente																	
Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.																		