



LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS

INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO (NTC-673/2010)

Código: EL-FR-004

Versión: 02

Fecha Actualización: feb 2023

Página 1 de 2

Informe No: 6570

Fecha de informe: 5/10/2024

Código cliente: 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
69C	PLACA CONTRAPISO EJES 3-4	2024/9/7	2024/10/5	4"	28	3928	2,384	180,2	226,7	3223	22,2	21	105,8	3
69D	PLACA CONTRAPISO EJES 3-4	2024/9/7	2024/10/5	4"	28	3992	2,423	179,4	225,7	3209	22,1	21	105,4	4
69E	PLACA CONTRAPISO EJES 3-4	2024/9/7	2024/10/5	4"	28	3905	2,370	181,6	228,4	3248	22,4	21	106,7	3



LABCON S.A.S.
CI 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:  Raúl Fernando Galeano Gerente LAPCON	Firma: _____ _____ Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.