



LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS

INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO (NTC-673/2010)

Código: EL-FR-004

Versión: 02

Fecha Actualización: feb 2023

Página 1 de 2

Informe No: 6577

Fecha de informe: 7/10/2024

Código cliente: 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
70C	GRADAS ENTRE EJES 10-11 Y B-C	2024/9/9	2024/10/7	4"	28	3941	2,392	265,6	334,1	4751	32,8	28	117,0	3
70D	GRADAS ENTRE EJES 10-11 Y B-C	2024/9/9	2024/10/7	4"	28	3918	2,378	268,9	338,2	4810	33,2	28	118,5	3
70E	GRADAS ENTRE EJES 10-11 Y B-C	2024/9/9	2024/10/7	4"	28	3999	2,427	267,1	336,0	4777	32,9	28	117,7	4



LABCON S.A.S.

CI 27A # 26-27

Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma: 	Firma: _____
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.