

		LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS										Código: EL-FR-004																																
		INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO (NTC-673/2010)										Versión: 02																																
												Fecha Actualización: feb 2023																																
												Página 1 de 2																																
Informe No: 6754															Fecha de informe: 11/11/2024															Código cliente: 39														
Relación de la Muestra																																												
Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla																														
79A	VIGUETAS COLUMNETAS DOVELAS EDIFICIO 1	2024/10/14	2024/11/11	4"	28	3869	2,349	240,1	302,0	4294	29,6	21	141,0	3																														
79B	VIGUETAS COLUMNETAS DOVELAS EDIFICIO 1	2024/10/14	2024/11/11	4"	28	3940	2,392	236,6	297,6	4232	29,2	21	139,0	3																														
79C	VIGUETAS COLUMNETAS DOVELAS EDIFICIO 1	2024/10/14	2024/11/11	4"	28	3971	2,410	238,8	300,4	4271	29,5	21	140,3	3																														
<div><div><p>LABCON S.A.S. CI 27A # 26-27 Celular: 3216133030</p></div><div><table><tr><td>Laboratorio</td><td>Recibido</td></tr><tr><td>Firma: </td><td>Firma: _____</td></tr><tr><td>Raúl Fernando Galeano</td><td></td></tr><tr><td>Gerente LAPCON</td><td>Cliente</td></tr></table></div></div>															Laboratorio	Recibido	Firma: 	Firma: _____	Raúl Fernando Galeano		Gerente LAPCON	Cliente																						
Laboratorio	Recibido																																											
Firma: 	Firma: _____																																											
Raúl Fernando Galeano																																												
Gerente LAPCON	Cliente																																											
Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.																																												