	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6837 **Fecha de informe:** 7/01/2025 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
81C	GRADAS ENTRE EJES (1-2) Y (B-C)	2024/12/10	2025/1/7	4"	28	3928	2,384	260,4	327,5	4658	32,1	21	**153,0**	4
81D	GRADAS ENTRE EJES (1-2) Y (B-C)	2024/12/10	2025/1/7	4"	28	3979	2,415	264,1	332,2	4724	32,6	21	**155,1**	3
81E	GRADAS ENTRE EJES (1-2) Y (B-C)	2024/12/10	2025/1/7	4"	28	3888	2,360	263,7	331,7	4717	32,5	21	**154,9**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.