Versión: 08
Fecha de Revisión:
12/05/2022

CERTIFICADO DE CALIDAD

Kingspan Paneles Aislados S.A.S. (Kingspan Colombia) certifica que el material aquí descrito ha sido revisado por el personal autorizado de calidad del área de manufactura con resultados satisfactorios en concordancia a los requisitos establecidos en nuestro Plan Normalizado de Calidad.

INFORMACIÓN GENERAL

WOP	13142
Lote de Fabricacion:	240821
Cliente:	ESTRUCTURAS Y TECHOS S.A.S
No. Factura:	FE-00006660
Producto:	KINGROOF ECO PIR50 CAL24-9002/FOIL AL

CONFORMIDAD DE LÁMINA EXTERIOR

1. Acero pre-pintado galvalume AZM150 (150gr/m2) por inmersión en caliente (Sustrato) bajo norma ASTM 792/A792 M
2. Revestimiento orgánico de acuerdo con la Norma ASTM A 755/A 755M
3. Calibre de acero: **24**
4. Capa de pintura con características superficiales requeridas, tales como el acabado (color, textura, brillo, aspecto, etc.), la dureza, la resistencia a la abrasión y a la radiación ultravioleta bajo Norma ASTM A755.
5. Color pintura: **RAL9002** ΔE<1,5

CONFORMIDAD DEL AISLAMIENTO

1. Espesor del panel (±2)	50 mm
2. Material aislante	Poliisocianurato
3. Ancho (±2)	1000 mm

Control de Calidad
Kingspan Paneles Aislados S.A.S.

Zona franca Parque central Bg 66

Turbaco-Colombia

T. + 57 (5) 6930157 - 6030156
C. + 57 (317) 363 6796

Fecha de emisión: 30-Aug-24