CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-14554-2022/066

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	DESCRIPCIÓN
TABLEROS ELÉCTRICOS	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado

SAE TABLEROS DE CONTROL Y ENERGÍA S.A.S

Calle 17 # 10 - 30, Bogotá D.C
FABRICANTE
NIT: 901.174.550-4

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE: Resoluciones 90708 del 30 de agosto de 2013, 90907 del 25 de octubre de 2013, 90795 del 25 de Julio de 2014 y 40492 del 24 de abril de 2015 del Ministerio de Minas y Energía.
Artículo 20 numerales 20.23.1, 20.23.3, 20.24
20.28 SISTEMAS CONTRA INCENDIO (NEFPA 20)

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de una (1) página.

Fecha de Emisión: 10 de Febrero de 2023
Fecha próximo seguimiento: 9 de Febrero de 2024**

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.
**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada

VALIDO UNICAMENTE ESTABLECIMIENTO DE DISTRIBUCION Nº 2246 CIDE SENA SOACHA

Director de Certificación

LEONARDO MARIÑO ANGARITA
Firmado digitalmente por LEONARDO MARIÑO ANGARITA
Fecha: 2022.02.10 18:08:54 -05'00'

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

www.lenor.com.co
Carrera 15 No. 93A - 62 - Oficina 501 Tel +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia

Escaneado con CamScanner

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-14554-2022/066
TABLEROS ELÉCTRICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
1	Tableros de Distribución y Potencia. Intensidad 6000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SAET-TDP
2	Tableros de control de Motores (Directo, Estrella Triangulo, Arrancador suave, arrancador magnético y variadores de velocidad.). Intensidad 6000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SAET-CCM
3	Tableros para corrección de factor de potencia. Intensidad 6000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SAET-TCFP
4	Tableros para automatización y control. Intensidad 6000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SAET-TAC
5	Tableros de medida directa e indirecta. Monofásicos, bifásicos y Trifásicos. De una (1) hasta veinticuatro (24) Cuentas. Intensidad 6000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SAET-TDM
6	Tableros para alumbrado. Intensidad 6000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SAET-TPA
7	Tableros Regulados. Intensidad 6000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SAET-TR
8	Tableros para móvil de obra. Intensidad 6000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SAET-TMO
9	Tableros para transferencias automáticas. Intensidad 6000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SAET-TTA
10	Tableros para bombas contra incendio NFPA 20. Intensidad 6000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SAET-TBCI
11	Tableros para energías renovables. Intensidad 6000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SAET-TER

FIN DEL ANEXO No. 1

TABLERO
PLANTA ELECTRICA
#2206

VALIDO UNICAMENTE PARA EL TABLERO DE DISTRIBUCION N° 2206 CIDESEN SOACHA

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

Escaneado con CamScanner