DA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
INGENIERÍA AL SERVICIO DEL ASCENSOR

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES

A: 9 DE DICIEMBRE 2024
IO: DERAVIDES MACEA DOLAPRACTICO
A ASCENSOR: MONARCH
RO DE ASCENSORES: 1
RO DE PISOS: 4

HORA DE INGRESO: 4:00 pm
HORA DE SALIDA: 6:00 pm
FIRMA:
NOMBRE DEL TÉCNICO: Andres Aguirre

			B	M
CADA MMTO	1.	Llaves del ascensor		
	2.	Llaves del cuarto de máquinas	/	
	3.	Novedades después del último mmto.		
	4.	Botoneras de cabina		
	5.	Botoneras e indicadores de pisos		
	6.	Nivelación		
	7.	Iluminación de cabina	/	
	8.	Ventilador de cabina	/	
	9.	Alarma	/	
	10.	Citófono	/	
	11.	Corredera y contacto primer piso	/	
	12.	Corredera y contacto de cabina	/	
RTO MÁQUINAS	13.	Aseo	/	
	14.	Iluminación		
	15.	Viajes de prueba	/	
	16.	Revisión de control	/	
	17.	Apretado de conexiones		
	18.	Contactos y contactores	/	
	19.	Estado de tarjetas		
	20.	Ventilador de variador de potencia		
	21.	Revisión de baterías (si hay autoescape)		
	22.	Funcionamiento de dúplex		
	23.	Breaks y fusibles	/	
	24.	Revisión y contacto del regulador		
	25.	Limpieza de máquina	/	
	26.	Nivel de aceite del reductor		
	27.	Revisión y lubricación de freno		
	28.	Desgaste de polea		
TECHO	29.	Aseo	/	
	30.	Iluminación	/	
	31.	Estado de barandilla		
	32.	Limpieza y conexiones caja inspección	/	
ADOR Y PUERTAS DE CABINA	33.	Limpieza y lubricación operador de puertas	/	
	34.	Estado de correa operador	/	
	35.	Ajuste de puertas de cabina		
	36.	Revisión de fotocelda		
	37.	Zapatas de puertas de cabina		
	38.	Revisión conexiones de variador		
ECORRIDO	39.	Correderas en general	/	
	40.	Ajustes de puertas de piso		
	41.	Lubricación de guías de cabinas y contrapeso		
	42.	Aseo de anclajes o breaks		
	43.	Revisión de tensión de cables de tracción		
	44.	Estado de zapatas de cabina y contrapeso		
	45.	Revisión de cable viajero		
	46.	Zapatas de puertas de pisos		
	47.	Limpieza y lubricación límites superiores		
POZO	48.	Limpieza		
	49.	Estado de cadenas de compensación		
	50.	Iluminación	/	
	51.	Limpieza y lubricación límites inferiores		
	52.	Limpieza sistema de paracaídas		
	53.	Limpieza y lubricación pesa regulador		
	54.	Stop, escalera, recolectores de aceite		
	55.	Amortiguadores hidráulicos y sensores		
	56.	Sensor de peso		

ANOTACIONES
Novedades después del último mantenimiento:

DA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

INGENIERÍA AL SERVICIO DEL ASCENSOR

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES

CHA: 9 DE DICIEMBRE 2024

FICIO: BENAVIDES EDGEN

RCA ASCENSOR: MPL

MERO DE ASCENSORES: 1

ERO DE PISOS: 4

HORA DE INGRESO: 2:00 pm

HORA DE SALIDA: 4:00 pm

FIRMA:

NOMBRE DEL TECNICO:

			B	M
CADA MMTO	1.	Llaves del ascensor	✓	
	2.	Llaves del cuarto de máquinas	✓	
	3.	Novedades después del último mmto.	✓	
	4.	Botoneras de cabina	✓	
	5.	Botoneras e indicadores de pisos	✓	
	6.	Nivelación	✓	
	7.	Iluminación de cabina	✓	
	8.	Ventilador de cabina	✓	
	9.	Alarma	✓	
	10.	Citófono		
	11.	Corredera y contacto primer piso	✓	
	12.	Corredera y contacto de cabina	✓	
ARTO MÁQUINAS	13.	Aseo	✓	
	14.	Iluminación	✓	
	15.	Viajes de prueba	✓	
	16.	Revisión de control	✓	
	17.	Apretado de conexiones		
	18.	Contactos y contactores	✓	
	19.	Estado de tarjetas		
	20.	Ventilador de variador de potencia		
	21.	Revisión de baterías (si hay autoescape)		
	22.	Funcionamiento de dúplex		
	23.	Breaks y fusibles	✓	
	24.	Revisión y contacto del regulador		
	25.	Limpieza de máquina	✓	
	26.	Nivel de aceite del reductor	✓	
	27.	Revisión y lubricación de freno	✓	
	28.	Desgaste de polea		
TECHO	29.	Aseo	✓	
	30.	Iluminación	✓	
	31.	Estado de barandilla	✓	
	32.	Limpieza y conexiones caja inspección		
ADOR Y PUERTAS DE CABINA	33.	Limpieza y lubricación operador de puertas		
	34.	Estado de correa operador	✓	
	35.	Ajuste de puertas de cabina	✓	
	36.	Revisión de fotocelda	✓	
	37.	Zapatas de puertas de cabina	✓	
	38.	Revisión conexiones de variador		
RECORRIDO	39.	Correderas en general	✓	
	40.	Ajustes de puertas de piso		
	41.	Lubricación de guías de cabinas y contrapeso	✓	
	42.	Aseo de anclajes o breaks		
	43.	Revisión de tensión de cables de tracción		
	44.	Estado de zapatas de cabina y contrapeso		
	45.	Revisión de cable viajero	✓	
	46.	Zapatas de puertas de pisos		
	47.	Limpieza y lubricación límites superiores	✓	
POZO	48.	Limpieza	✓	
	49.	Estado de cadenas de compensación		
	50.	Iluminación	✓	
	51.	Limpieza y lubricación límites inferiores		
	52.	Limpieza sistema de paracaídas		
	53.	Limpieza y lubricación pesa regulador		
	54.	Stop, escalera, recolectores de aceite		
	55.	Amortiguadores hidráulicos y sensores		
	56.	Sensor de peso		

ANOTACIONES
Novedades después del último mantenimiento:

DA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
INGENIERÍA AL SERVICIO DEL ASCENSOR

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES

CHA: 9 DE DICIEMBRE 2024

IFICIO: PALACIO DE JUSTICIA JOSE JOAQUIN HUMANA

RCA ASCENSOR: MRL

MERO DE ASCENSORES: 1

MERO DE PISOS: 3

HORA DE INGRESO: 8:00 AM

HORA DE SALIDA: 10:00 AM

FIRMA:

NOMBRE DEL TÉCNICO: Andrés Guerrero

			B	M
CADA MMTO	1.	Llaves del ascensor	/	
	2.	Llaves del cuarto de máquinas	/	
	3.	Novedades después del último mmto.		
	4.	Botoneras de cabina	/	
	5.	Botoneras e indicadores de pisos	/	
	6.	Nivelación	/	
	7.	Iluminación de cabina	/	
	8.	Ventilador de cabina	/	
	9.	Alarma		
	10.	Citófono		
	11.	Corredera y contacto primer piso	/	
	12.	Corredera y contacto de cabina	/	
ARTO MÁQUINAS	13.	Aseo	/	
	14.	Iluminación	/	
	15.	Viajes de prueba	/	
	16.	Revisión de control		
	17.	Apretado de conexiones		
	18.	Contactos y contactores		
	19.	Estado de tarjetas		
	20.	Ventilador de variador de potencia		
	21.	Revisión de baterías (si hay autoescape)		
	22.	Funcionamiento de dúplex		
	23.	Breaks y fusibles	/	
	24.	Revisión y contacto del regulador	/	
	25.	Limpieza de máquina	/	
	26.	Nivel de aceite del reductor	/	
	27.	Revisión y lubricación de freno	/	
	28.	Desgaste de polea		
TECHO	29.	Aseo	/	
	30.	Iluminación	/	
	31.	Estado de barandilla	/	
	32.	Limpieza y conexiones caja inspección		
RADOR Y PUERTAS DE CABINA	33.	Limpieza y lubricación operador de puertas		
	34.	Estado de correa operador		
	35.	Ajuste de puertas de cabina	/	
	36.	Revisión de fotocelda	/	
	37.	Zapatas de puertas de cabina	/	
	38.	Revisión conexiones de variador	/	
RECORRIDO	39.	Correderas en general	/	
	40.	Ajustes de puertas de piso	/	
	41.	Lubricación de guías de cabinas y contrapeso	/	
	42.	Aseo de anclajes o breaks		
	43.	Revisión de tensión de cables de tracción		
	44.	Estado de zapatas de cabina y contrapeso		
	45.	Revisión de cable viajero		
	46.	Zapatas de puertas de pisos	/	
	47.	Limpieza y lubricación límites superiores	/	
POZO	48.	Limpieza		
	49.	Estado de cadenas de compensación		
	50.	Iluminación	/	
	51.	Limpieza y lubricación límites inferiores		
	52.	Limpieza sistema de paracaídas		
	53.	Limpieza y lubricación pesa regulador		
	54.	Stop, escalera, recolectores de aceite		
	55.	Amortiguadores hidráulicos y sensores		
	56.	Sensor de peso	/	

ANOTACIONES
Novedades después del último mantenimiento:

DA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
INGENIERÍA AL SERVICIO DEL ASCENSOR

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES

CHA: 9 DE DICIEMBRE 2014

IFICIO: JUZGADO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

RCA ASCENSOR: NOVA - MPL

MERO DE ASCENSORES: 1

MERO DE PISOS: 3.

HORA DE INGRESO: 10:00 AM

HORA DE SALIDA: 12:00 pm.

FIRMA:

NOMBRE DEL TÉCNICO:

ANOTACIONES
Novedades después del último mantenimiento:

			B	M
CADA MMTO	1.	Llaves del ascensor		
	2.	Llaves del cuarto de máquinas		
	3.	Novedades después del último mmto.		
	4.	Botoneras de cabina	/	
	5.	Botoneras e indicadores de pisos	/	
	6.	Nivelación	/	
	7.	Iluminación de cabina	/	
	8.	Ventilador de cabina	/	
	9.	Alarma	/	
	10.	Citófono	.	
	11.	Corredera y contacto primer piso	/	
	12.	Corredera y contacto de cabina	/	
ARTO MÁQUINAS	13.	Aseo	/	
	14.	Iluminación	/	
	15.	Viajes de prueba	/	
	16.	Revisión de control	/	
	17.	Apretado de conexiones		
	18.	Contactos y contactores	/	
	19.	Estado de tarjetas		
	20.	Ventilador de variador de potencia		
	21.	Revisión de baterías (si hay autoescape)		
	22.	Funcionamiento de dúplex		
	23.	Breaks y fusibles	/	
	24.	Revisión y contacto del regulador		
	25.	Limpieza de máquina	/	
	26.	Nivel de aceite del reductor		
	27.	Revisión y lubricación de freno		
	28.	Desgaste de polea		
TECHO	29.	Aseo	/	
	30.	Iluminación	/	
	31.	Estado de barandilla	.	
	32.	Limpieza y conexiones caja inspección	/	
ADOR Y PUERTAS DE CABINA	33.	Limpieza y lubricación operador de puertas		
	34.	Estado de correa operador	/	
	35.	Ajuste de puertas de cabina		
	36.	Revisión de fotocelda		
	37.	Zapatas de puertas de cabina		
	38.	Revisión conexiones de variador		
RECORRIDO	39.	Correderas en general	/	
	40.	Ajustes de puertas de piso	.	
	41.	Lubricación de guías de cabinas y contrapeso	/	
	42.	Aseo de anclajes o breaks		
	43.	Revisión de tensión de cables de tracción		
	44.	Estado de zapatas de cabina y contrapeso		
	45.	Revisión de cable viajero		
	46.	Zapatas de puertas de pisos		
	47.	Limpieza y lubricación límites superiores	/	
POZO	48.	Limpieza	/	
	49.	Estado de cadenas de compensación		
	50.	Iluminación	/	
	51.	Limpieza y lubricación límites inferiores		
	52.	Limpieza sistema de paracaídas		
	53.	Limpieza y lubricación pesa regulador		
	54.	Stop, escalera, recolectores de aceite		
	55.	Amortiguadores hidráulicos y sensores	/	
	56.	Sensor de peso	/	

DA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
INGENIERÍA AL SERVICIO DEL ASCENSOR

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES

CHA: 11 DE DICIEMBRE 2014

FICIO: PARQUE DE JUSTICIA DE CIENEGA

RCA ASCENSOR: MONARCH

MERO DE ASCENSORES: 1

MERO DE PISOS: 4

HORA DE INGRESO: 8:00 AM

HORA DE SALIDA: 10:00 AM

FIRMA:

NOMBRE DEL TÉCNICO: Andres Ayuso

			B	M
CADA MMTO	1.	Llaves del ascensor		
	2.	Llaves del cuarto de máquinas	/	
	3.	Novedades después del último mmto.		
	4.	Botoneras de cabina	/	
	5.	Botoneras e indicadores de pisos	/	
	6.	Nivelación	/	
	7.	Iluminación de cabina	/	
	8.	Ventilador de cabina	/	
	9.	Alarma	/	
	10.	Citófono		
	11.	Corredera y contacto primer piso	/	
	12.	Corredera y contacto de cabina	/	
RTO MÁQUINAS	13.	Aseo	/	
	14.	Iluminación	/	
	15.	Viajes de prueba	/	
	16.	Revisión de control	/	
	17.	Apretado de conexiones		
	18.	Contactos y contactores		
	19.	Estado de tarjetas		
	20.	Ventilador de variador de potencia		
	21.	Revisión de baterías (si hay autoescape)		
	22.	Funcionamiento de dúplex		
	23.	Breaks y fusibles	/	
	24.	Revisión y contacto del regulador		
	25.	Limpieza de máquina	/	
	26.	Nivel de aceite del reductor		
	27.	Revisión y lubricación de freno		
	28.	Desgaste de polea		
TECHO	29.	Aseo	/	
	30.	Iluminación	/	
	31.	Estado de barandilla	/	
	32.	Limpieza y conexiones caja inspección	/	
ADOR Y PUERTAS DE CABINA	33.	Limpieza y lubricación operador de puertas	/	
	34.	Estado de correa operador	/	
	35.	Ajuste de puertas de cabina		
	36.	Revisión de fotocelda		
	37.	Zapatas de puertas de cabina		
	38.	Revisión conexiones de variador		
ECORRIDO	39.	Correderas en general	/	
	40.	Ajustes de puertas de piso		
	41.	Lubricación de guías de cabinas y contrapeso	/	
	42.	Aseo de anclajes o breaks		
	43.	Revisión de tensión de cables de tracción		
	44.	Estado de zapatas de cabina y contrapeso		
	45.	Revisión de cable viajero		
	46.	Zapatas de puertas de pisos		
	47.	Limpieza y lubricación límites superiores		
POZO	48.	Limpieza		
	49.	Estado de cadenas de compensación		
	50.	Iluminación	/	
	51.	Limpieza y lubricación límites inferiores		
	52.	Limpieza sistema de paracaídas		
	53.	Limpieza y lubricación pesa regulador		
	54.	Stop, escalera, recolectores de aceite	/	
	55.	Amortiguadores hidráulicos y sensores	/	
	56.	Sensor de peso	/	

ANOTACIONES
Novedades después del último mantenimiento:

DA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
INGENIERÍA AL SERVICIO DEL ASCENSOR

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES

CHA: 12 DE DICIEMBRE 2024

FICIO: PALACIO DE JUSTICIA PLATO.

RCA ASCENSOR: MPL

MERO DE ASCENSORES: 1

MERO DE PISOS: 4

HORA DE INGRESO: 10:00 AM

HORA DE SALIDA: 12:00 PM

FIRMA:

NOMBRE DEL TÉCNICO: Pedro Tejada

			B	M
CADA MMTO	1.	Llaves del ascensor	/	
	2.	Llaves del cuarto de máquinas	/	
	3.	Novedades después del último mmto.		
	4.	Botoneras de cabina	/	
	5.	Botoneras e indicadores de pisos	/	
	6.	Nivelación	/	
	7.	Iluminación de cabina	/	
	8.	Ventilador de cabina	/	
	9.	Alarma	/	
	10.	Citófono	/	
	11.	Corredera y contacto primer piso	/	
	12.	Corredera y contacto de cabina	/	
ARTO MÁQUINAS	13.	Aseo	/	
	14.	Iluminación	/	
	15.	Viajes de prueba	/	
	16.	Revisión de control	/	
	17.	Apretado de conexiones		
	18.	Contactos y contactores	/	
	19.	Estado de tarjetas		
	20.	Ventilador de variador de potencia	/	
	21.	Revisión de baterías (si hay autoescape)		
	22.	Funcionamiento de dúplex		
	23.	Breaks y fusibles	/	
	24.	Revisión y contacto del regulador		
	25.	Limpieza de máquina	/	
	26.	Nivel de aceite del reductor		
	27.	Revisión y lubricación de freno		
	28.	Desgaste de polea		
TECHO	29.	Aseo	/	
	30.	Iluminación	/	
	31.	Estado de barandilla	/	
	32.	Limpieza y conexiones caja inspección	/	
ADOR Y PUERTAS DE CABINA	33.	Limpieza y lubricación operador de puertas		
	34.	Estado de correa operador	/	
	35.	Ajuste de puertas de cabina		
	36.	Revisión de fotocelda	.	
	37.	Zapatas de puertas de cabina		
	38.	Revisión conexiones de variador		
RECORRIDO	39.	Correderas en general	/	
	40.	Ajustes de puertas de piso		
	41.	Lubricación de guías de cabinas y contrapeso	/	
	42.	Aseo de anclajes o breaks		
	43.	Revisión de tensión de cables de tracción	/	
	44.	Estado de zapatas de cabina y contrapeso	/	
	45.	Revisión de cable viajero		
	46.	Zapatas de puertas de pisos		
	47.	Limpieza y lubricación límites superiores		
POZO	48.	Limpieza		
	49.	Estado de cadenas de compensación	.	
	50.	Iluminación	/	
	51.	Limpieza y lubricación límites inferiores		
	52.	Limpieza sistema de paracaídas		
	53.	Limpieza y lubricación pesa regulador	/	
	54.	Stop, escalera, recolectores de aceite		
	55.	Amortiguadores hidráulicos y sensores	/	
	56.	Sensor de peso		

ANOTACIONES
Novedades después del último mantenimiento: