Gmail **Ambientes Adecuados y seguros <aadecuadosyseguros@gmail.com>**

Fwd: SOLICITUD RECARGA DE EXTINTORES Y SEÑALIZACION

2 mensajes

jardin paraiso <jardinparaiso@andap.edu.co> 24 de agosto de 2022, 11:10
Para: aadecuadosyseguros@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **jardin paraiso** <jardinparaiso@andap.edu.co>
Date: mar, 23 ago 2022 a las 15:49
Subject: SOLICITUD RECARGA DE EXTINTORES Y SEÑALIZACION
To: <jgaitano@sdis.gov.co>, <cacosta@sdis.gov.co>

Buenas tardes,

Por medio del presente, hago la solicitud de recarga de extintores y señalización fotoluminiscentes del jardin paraiso.

Se cuenta con 7 extintores vencidos para recargar

quedo atenta

mil gracias

Atentamente,

YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS
Responsable servicio
te 3133818669

Aviso Legal: Las opiniones y los archivos anexos contenidos en este mensaje son responsabilidad exclusiva de su autor, y no necesariamente representan la opinión oficial de la Academia Nacional de Aprendizaje ANDAP.
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario.

jardin paraiso <jardinparaiso@andap.edu.co> 24 de agosto de 2022, 11:36
Para: aadecuadosyseguros@gmail.com

[Texto citado oculto]

	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Código FOF-THC-06
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Versión 0
		Fecha Memo INT 30653 - 25/11/2016
		Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 23-08-2022 | Hora: 3:49 pm | Área/Unidad operativa: J I Reto Parque | Localidad: Ciudad Bolivar

Inspección realizada por: Sandra Ortiz Gonzalez | Nombre responsable unidad: Yudid Romero

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO 2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Segundo Piso	08	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				se solicita recarga x Vencimiento
2	Tercer piso	08	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				se solicita recarga por Vencimiento
3	Tercer piso	08	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			X		X	✓		✓				el lugar de ubicación no se ajusta por completo por tanto el extintor se ubico en la oficina.
4	Cuarto Piso	08	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				se solicita recarga por Vencimiento.
5	Cuarto piso	08	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				se solicita recarga por Vencimiento
6	Quinto piso	08	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				se solicita recarga por Vencimiento.
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN Y SUMINISTRO DE BOTIQUINES	Código: FOR-TH-005 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 23/08/2022	Hora: 4:00pm	Área / Unidad operativa: Jardin Infantil Peso Paraiso	Localidad: Ciudad Bolivar
Inspección realizada por:		Nombre responsable unidad:	

FORMATO DE INSPECCIÓN SUMINISTRO "BOTIQUIN TIPO A"

Elementos	Unidades	Cantidad	Cantidad Faltante	Fecha de Vencimiento (DD/MM/AA)	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1		01/27	✓		
Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1		08/26	✓		
Bajalenguas	Paquete por 20	2		05/24	✓		
Guantes de látex para examen	Caja por 100	1		N/A			
Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	1		11/26	✓		
Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	1		01/27	✓		
Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	2		01/27	✓		
Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1		01/27	✓		
Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	1		12/26	✓		
Yodopovidona (jabón quirúrgico)	Frasco x 120 ml	2		28/01/24	✓		
Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	4		16/04/23	✓		
Termómetro de mercurio ó digital	Unidad	1		N/A			
Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1		19/01/24	✓		
TOTAL		19					

CONDICIONES GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
¿El estuche o caja de Botiquín y la camilla se encuentra en buen estado de orden y limpieza?		X	No se cuenta con camilla ni botiquin portatil.
¿El botiquín y la camilla están de fácil acceso sin elementos que lo obstruyan?		X	No se cuenta con Camilla.

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Escaneado con CamScanner