SEDA
Gas Natural

No. 073

## INFORME PRE INSPECCION

FECHA 17 01 2025

CLIENTE: Fundacion Celestin Freinet | NIT. / C.C. 830142249-7

DIRECCION: K136A Nº 133-40

TELEFONO: | POLIZA:

| ARTEFACTO | ARTEFACTO | ARTEFACTO | ARTEFACTO |
|---|---|---|---|
| VENTILACIONES CUMPLEN SI [X] NO [ ] | FUGAS SI [ ] NO [X] | MONOXIDO 0 - 15 ppm [X] | MONOXIDO 15 - 50 PPM [ ] |
| VOLUMEN TOTAL RECINTO m³ | | MONOXIDO + de 50 ppm [ ] | |

**INSTALACION CUMPLE**
**OBSERVACIONES:** Se verifico hermeticidad de gasodomesticos
- Se calibro fistos de estufas y horno
- Limpieza de quemadores y estufas
- Ajuste de perilla
- Cambio de valvula del horno

Tumbes electrolux BOSCH Haceb CHALLENGER

CEL: 310 803 80 44
Fijo: 749 67 55

CESAR SEDANO ~~Inspector~~ Certificado SENA

79183.000
FIRMA

Número Certificado SENA

sedanorivera.cesar@gmail.com

JD DISEÑO GRÁFICO - Cel: 313 212 22 26 - Tel: 247 34 37