	INSPECCION DE EXTINTORES	Codigo: SST-CTH-F-033	
		Fecha: 21/03/2023	
		Version: 01	

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Carmen Quiroz FECHA: 21-07-2023 EMPRESA: Tank Hoist Peru SAC

No.	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN: POS BC	POS ABC	CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA	FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE FABRICACIÓN DEL CILINDRO	FECHA PRUEBA HIDROSTATICA	INSTALACIÓN: PESO ≤ A 40 Lb - 1,53 m SOBRE EL SUELO	PESO > A 40 Lb - HASTA 1,07 m SOBRE EL SUELO	ESPACIO LIBRE ENTRE LA BASE DEL EXTINTOR Y EL PISO ≥ A 10,2 Cm	ESTADO EXTINTOR: EXTINTOR VISIBLE Y ACCESIBLE	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACIÓN	ESTADO FISICO DEL CILINDRO (PINTURA, DAÑOS, CORROSION)	ETIQUETA DE INSTRUCCIONES DE MANEJO VISIBLES	MANIJA DE TRANSPORTE	PALANCA DE DESCARGA	MANOMETRO	BOQUILLA O CORNETA	MANGUERA	COLLAR DE SERVICIO	ESTADO DEL PASADOR	SOPORTE DE EXTINTOR	ESTADO DEL SOPORTE	OBSERVACIONES
1	Frente de Almacen		X					20	MARZO 2027							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	OFICINA		X					20	ABRIL 2027							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														

CLASIFICACIÓN	MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA
INSTALACIÓN	CUMPLE : (0) NO CUMPLE : (1)

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner