PURIFIC LIFE
SOLUCIÓN AMBIENTAL S.A.S

PURIFIC LIFE SOLUCION AMBIENTAL SAS
NIT: 900719277-5
Carrera 51 # 1 d - 40
pbx: 4800827 - 3124415638
web: www.purificlife.com.co

ACTA DE SERVICIO

N°

5226

INFORMACION DE LA EMPRESA		
EMPRESA: JARDINES DEL APOGEO	NIT: 860029424-6	DIRECCION: AV. 1 DE MAYO # 71D-28 SUR
TELEFONO:3282727	SEDE: SALAS DE VELACION	FECHA: 8 - JULIO 2024
PERSONA DE CONTACTO: HARLEY PINZON		
AREAS UBICACIÓN DE TANQUES:		

TIPO DE ESTABLECIMIENTO			
BODEGA ☐	CENTRO COMERCIAL ☐	CONJUNTO RESIDENCIAL ☐	ENTIDAD DE SALUD ☐
RESTAURANTE ☐	ENTIDAD BANCARIA ☐	ENTIDAD EDUCATIVA ☐	EDIFICIO ADMINISTRATIVO ☑
INDUSTRIA ☐	¿Cual?		
OTROS ☑	¿Cual? SALAS DE VELACION		

SERVICIO EJECUTADO

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

UBICACION	AEREOS	CANTIDAD DE TANQUES	3	CAPACIDAD	2000LT
UBICACION	SUBTERRANEO	CANTIDAD DE TANQUES	1	CAPACIDAD	12 m3

PRODUCTO EMPLEADO

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN
Hipoclorito	0,5%

CONDICIONES FISICAS

	Cumple	No cumple	N/A		Cumple	No cumple	N/A
ACCESO	X			EMPAQUES			X
ESTRUCTURA SOPORTE			X	PAREDES	X		
TAPAS	X			PISOS	X		
ESCALERAS	X			IMPERMEABILIZACIÓN	X		
TUBERÍA	X			ORDEN Y ASEO	X		
FLOTADOR	X			CÁRCAMO	X		
BOMBAS	X			ILUMINACIÓN	X		

OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES

EQUIPO TECNICO ENCARGADO		FUNCIONARIO O CLIENTE
Nombre:	John Bernal	Nombre:
Identificación:	80203483	Identificación:
Cargo:	Lider operativo	Cargo:
Firma:		Firma:

PURIFIC LIFE
SOLUCIÓN AMBIENTAL S.A.S.

PURIFIC LIFE
SOLUCIÓN AMBIENTAL S.A.S
NIT:900719277-5

comercial@purificlife.com.co
www.purificlife.com.co
PBX: (601) 480 0827 - 312 441 5638

Diagnóstico Nº 3763

Empresa: Parque Cementerio Apogeo.
Fecha: 12 - Junio - 2024
CC. o Nit: 860029424-6
Teléfono:
Dirección: Calle 57Q # 75-95
Hora de Ingreso:
Solicitado:
Hora de salida:

SERVICIO REALIZADO

Lavado de tanque
Potable [✓] Residual [ ] Lluvias [ ]
Impermeabilización [ ] Otros [ ] Cuál?

CARACTERÍSTICAS DEL TANQUE

N° Tanque	Tipo			Medidas (m)			Capacidad	Material	Recubrimiento	Acceso		Ubicación
	Sub	Aer	Sup	Alto	Ancho	Largo				Fácil	Difícil	
2		✓					2000 L	PVC	NO	✓		San Judas
3		✓					1000 L	PVC	NO	✓		Operarios
4		✓					500 L	PVC	NO	✓		Tostero.

Sub: Subterráneo **Aer:** Aéreo **Sup:** Superficial

CONDICIONES FÍSICAS

Cárcamo	C	NC	~~N/A~~
Impermeabilización	C	NC	~~N/A~~
Escalera Interna	C	NC	~~N/A~~
Escalera Externa	C	NC	~~N/A~~
Condición tapa	✓	NC	N/A
Iluminación	✓	NC	N/A
Tubería	✓	NC	N/A
Flotador	✓	NC	N/A
Accesorios (pvc y/o galvanizado).	✓	NC	N/A

C: Cumple **NC:** No cumple **N/A:** No aplica

RECURSOS

Requerimientos	Si	No	Cant	Especificación
Escaleras "Tipo"	SI	~~NO~~		
Técnicos #	~~SI~~	NO	3	
Equipos Alturas	SI	~~NO~~		
Equipos confinados	SI	~~NO~~		
Bombas sumergibles	~~SI~~	NO	1	
Mangueras Mts	~~SI~~	NO	1	Larga
Extensiones eléctricas	~~SI~~	NO	1	
Multitoma	SI	~~NO~~		
Reflector	SI	~~NO~~		

OBSERVACIONES

Se realiza lavado y desinfección a tanques de reserva agua potable

Importante: Se recomienda iniciar el llenado del tanque 45 minutos después de la desinfección por parte del cliente, teniendo presente que nuestro personal no esta autorizado.

PERSONAL PURIFIC LIFE	RECIBIDO POR :
Nombre: Ivan Ocampo	Nombre: Yeimmer Tenco
Cédula: 1033768248	Cédula: 1003034062
Cargo: Tecnico.	Cargo: Aux mantenimiento.

PURIFIC LIFE
SOLUCIÓN AMBIENTAL SAS
NIT. 900.719.277-5

PUR-Dia/01

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS • NIT. 901.144.539-4 • CEL. 312 372 2546

Powered by CamScanner