	LABORATORIO CENTRAL				CÓDIGO: F-CLD-379
					VERSIÓN: 2
LADRILLERA Santafé	ABSORCIÓN EN FRÍO	PLANTA AS2	FECHA DE RECEPCIÓN 2022-10-03	FECHA DE INFORME 2022-10-06	FECHA INICIO VIGENCIA: 13/10/2017

FECHA ENSAYO	REFERENCIA LABORATORIO CENTRAL LSF	REFERENCIA CLIENTE	REFERENCIA PRODUCTO	PESO SECO MUESTRA (g)	PESO SATURADO MUESTRA (g)	ABSORCIÓN (%)
2022-10-03	454516-1	FM:2022-09-27 FE:2022-10-03	LTGFT 11.5 V3	2933,0	3159,0	7,7
2022-10-03	454516-2		LTGFT 11.5 V3	2989,0	3191,0	6,8
2022-10-03	454516-3		LTGFT 11.5 V3	2895,0	3045,0	5,2
2022-10-03	454516-4		LTGFT 11.5 V3	2883,0	3120,0	8,2
2022-10-03	454516-5		LTGFT 11.5 V3	2929,0	3172,0	8,3
				Máximo		8,3
				Mínimo		5,2
				Promedio		7,2
				Coeficiente de Variación		18,0%

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO PODRÁ REPRODUCIRSE NI TOTAL, NI PARCIALMENTE SIN LA APROBACIÓN DE ESTE LABORATORIO.

Natalia Cardenas
Elaborado Por:

Sandra Liliana Romero Rey
Aprobado Por: