INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS




COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑIA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-0632
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-0629
FECHA INFORME JUNIO 3 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
7	AUTO COMPACT	X		29-04-22	27-05-22	28	432,2	44054,15	30	15,2	181,5	243	3469	210	3000	**115,6**
8	AUTO COMPACT	X		30-04-22	28-05-22	28	451,56	46027,51	30	15,2	181,5	254	3624	210	3000	**120,8**
9	EJE 3 (C-B) CONTRA PISO	X		02-05-22	30-05-22	28	484,5	49385,09	30	15,2	181,5	272	3888	210	3000	**129,6**
10	AUTO COMPACT	X		02-05-22	30-05-22	28	426,65	43488,43	30	15,2	181,5	240	3424	210	3000	**114,1**
11	EJE B1 C1 VC01 (1-2)B	X		02-05-22	30-05-22	28	389,65	39717,02	30	15,2	181,5	219	3127	210	3000	**104,2**
12	AUTO COMPACTANTE PILOTES	X		03-05-22	31-05-22	28	498,6	50822,30	30	15,2	181,5	280	4001	245	3500	**114,3**
13	AUTO COMPACTANTE PILOTES	X		03-05-22	31-05-22	28	532,2	54247,15	30	15,2	181,5	299	4271	245	3500	**122,0**
14	PEDESTALES	X		05-05-22	02-06-22	28	545,5	55602,82	30	15,2	181,5	306	4378	280	4000	**109,4**
15	AUTO COMPACTANTE PILOTES	X		05-05-22	02-06-22	28	516,65	52662,13	30	15,2	181,5	290	4146	245	3500	**118,5**

A  B  C  D  E  F 

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Escaneado con CamScanner