INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMIENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1380
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1377
FECHA INFORME DICIEMBRE 23 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
104	BLOQUE 3 EJE A 17-18 ZARPA	X		04-11-22	02-12-22	28	565	57590,45	30	15,2	181,5	317	4534	280	4000	113,3
105	ESCALERA EJE 8-9 C-D	X		04-11-22	02-12-22	28	541,2	55164,52	30	15,2	181,5	304	4343	280	4000	108,6
106	PLACA ENTREPISO +8,35 EJE 8-9 D-F	X		04-11-22	02-12-22	28	541,25	55169,61	30	15,2	181,5	304	4344	280	4000	108,6
107	PLACA ENTREPISO EJE 9-11 C-D	X		08-11-22	06-12-22	28	584,5	59578,09	30	15,2	181,5	328	4691	280	4000	117,3
108	EJE A 14-16 ZARPA	X		08-11-22	06-12-22	28	516,6	52657,04	30	15,2	181,5	290	4146	280	4000	103,6
109	ESCALERA +8,35 EJES 8-9 G-H	X		08-11-22	06-12-22	28	546,6	55714,94	30	15,2	181,5	307	4387	280	4000	109,7
110	COLUMNAS +8,35 EJES C-8 D-8 F-8 G-8	X		08-11-22	06-12-22	28	656,6	66927,24	30	15,2	181,5	369	5269	350	5000	105,4
111	BLOQUE 3 ZARPA EJE A 12-14	X		11-11-22	09-12-22	28	584,5	59578,09	30	15,2	181,5	328	4691	280	4000	117,3
113	BLOQUE 2 COLUMNAS C-10 C9 - B3 P-4 P-10	X		15-11-22	13-12-22	28	765,5	78027,42	30	15,2	181,5	430	6143	350	5000	122,9
115	BLOQUE 2 COLUMNAS +8,35 EJES 11-C 10D 10G 10H 11F 11G	X		17-11-22	01-12-22	14	608,95	61886,41	30	15,2	181,5	341	4871	350	5000	97,4



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMIENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -429-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1380
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1377
FECHA INFORME DICIEMBRE 23 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
115	BLOQUE 2 COLUMNAS +8,35 EJES 11-C 10D 10G 10H 11F 11G	X		17-11-22	15-12-22	28	766,6	78139,54	30	15,2	181,5	431	6152	350	5000	123,0
117	BLOQUE 2 EJE 9 G-H PANTALLA P14 - 15	X		23-11-22	07-12-22	14	541,1	55154,32	30	15,2	181,5	304	4343	350	5000	86,8
117	BLOQUE 2 EJE 9 G-H PANTALLA P14 - 15	X		23-11-22	21-12-22	28	705,2	71851,04	30	15,2	181,5	396	5659	350	5000	113,2
1-4 grouting	BLOQUE 2 PISO EJE 4 F-H PEGA	X		30-11-22	07-12-22	7	50,9	5188,24	15	7,5	44,2	117	1678	175	2500	67,1
1-4 GROUTING	BLOQUE 2 PISO EJE 4 F-H PEGA	X		30-11-22	14-12-22	14	65,65	6691,70	15	7,5	44,2	151	2164	175	2500	86,6
1-4 PEGA	BLOQUE 2 PISO 2 EJE 4 F-H ANTEPECHO	X		30-11-22	07-12-22	7	51,3	5229,01	15	7,5	44,2	118	1691	175	2500	67,6
1-4 PEGA	BLOQUE 2 PISO 2 EJE 4 F-H ANTEPECHO	X		30-11-22	14-12-22	14	70	7135,10	15	7,5	44,2	162	2307	175	2500	92,3
119	BLOQUE 2 PLACA +12,60 EJE G-H 6-7	X		02-12-22	09-12-22	7	365	37204,45	30	15,2	181,5	205	2929	280	4000	73,2
119	BLOQUE 2 PLACA +12,60 EJE G-H 6-7	X		02-12-22	16-12-22	14	442	45053,06	30	15,2	181,5	248	3547	280	4000	88,7
120	BLOQUE 2 PLACA 12,10 EJE F-G 4-5	X		02-12-22	09-12-22	7	375,5	38274,72	30	15,2	181,5	211	3014	280	4000	75,3



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner

INPASUELC LTDA. INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS	COMPRESION PROBETA HORMIGON I.N.V.E - 410 - 13	CODIGO: PEP -I29-F01 VIGENCIA: 16-05-2023 VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTAD(INP-INF-022-1380
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1377
FECHA INFORME DICIEMBRE 23 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
120	BLOQUE 2 PLACA 12,10 EJE F-G 4-5	X		02-12-22	16-12-22	14	454,6	46337,38	30	15,2	181,5	255	3648	280	4000	91,2
121	BLOQUE 2 VIGA +12,60 EJE 10 F-G	X		05-12-22	12-12-22	7	395,5	40313,32	30	15,2	181,5	222	3174	280	4000	79,3
121	BLOQUE 2 VIGA +12,60 EJE 10 F-G	X		05-12-22	19-12-22	14	445,65	45425,10	30	15,2	181,5	250	3577	280	4000	89,4
122	BLOQUE 2 EJES H-4 G-4 H-5 COLUMNAS	X		07-12-22	14-12-22	7	344,2	35084,31	30	15,2	181,5	193	2762	350	5000	55,2
122	BLOQUE 2 EJES H-4 G-4 H-5 COLUMNAS	X		07-12-22	21-12-22	14	561,2	57203,12	30	15,2	181,5	315	4504	350	5000	90,1
123	BLOQUE 2 EJE 4-5 C-F PLACA +12,60	X		09-12-22	16-12-22	7	362,2	36919,05	30	15,2	181,5	203	2907	280	4000	72,7
123	BLOQUE 2 EJE 4-5 C-F PLACA +12,60	X		09-12-22	23-12-22	14	486	49537,98	30	15,2	181,5	273	3900	280	4000	97,5
124	BLOQUE 2 ESCAERA +12,60 EJE C-D 8-9	X		13-12-22	20-12-22	7	349,6	35634,73	30	15,2	181,5	196	2806	280	4000	70,1
125	BLOQUE 2 COLUMNAS +12,60 EJE H 4-5 5 - 6	X		13-12-22	20-12-22	7	424,7	43289,67	30	15,2	181,5	239	3408	350	5000	68,2
126	BLOQUE 3 ZARPA MURO EJE F 12-14	X		13-12-22	20-12-22	7	379,26	38657,97	30	15,2	181,5	213	3044	280	4000	76,1



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA , Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner