Formato
STI CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
F-80-P V:3

ARQ Consultoría

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1/02/2023	**Y EL**	28/02/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANDINO	**CONTRATO DE OBRA No.**	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
INTERVENTOR:	ARQ CONSULTORIA S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, TRÁMITES Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS NECESARIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA (CIDE) -REGIONAL CUNDINAMARCA		

Fecha	Material	N° de muestra	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por	Resultados	Análisis de Resultados	
								C/I*		Cumple S/N	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
17/02/2022	B-400 Unica capa e:40cm	1	3,00	Densidad en el terreno, método densimetro nuclear	Zona tanques	Inpasuelc LTDA	I.N.V-E-164-13	C	99,60%	S	Porcentaje de compactación cumple con lo establecido en estudio de suelos.
18/02/2022	B-400 Unica capa e:40cm	2	3,00	Densidad en el terreno, método densimetro nuclear	Zona tanques	Inpasuelc LTDA	I.N.V-E-164-13	C	98,00%	S	Porcentaje de compactación cumple con lo establecido en estudio de suelos.
19/02/2022	B-400 Unica capa e:40cm	3	3,00	Densidad en el terreno, método densimetro nuclear	Zona tanques	Inpasuelc LTDA	I.N.V-E-164-13	C	97,50%	S	Porcentaje de compactación cumple con lo establecido en estudio de suelos.

* Contratista / Interventor

ANALISIS DE LOS RESULTADOS POR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA:

Nota:
1. Anexar aprobación del laboratorio por parte de la interventoría, certificados de calibración de los equipos utilizados en los ensayos y copia de los resultados de ensayos de laboratorio.
2. Este formato debe ser diligenciado por la supervisión técnica debe incluir sus análisis en la casilla correspondiente.

Firma:
Nombre:
RESIDENTE DE OBRA

Firma:
Nombre: Paola Andrea Salamanca Fuquen
RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

Firma:
Nombre Ing. Julieta Torres Amaya
SUPERVISOR TÉCNICO

Powered by CamScanner