ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1769089
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion SEDE MAGANGUE FISCALIA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 14/10/2024	**LUGAR** SEDE MAGANGUE FISCALIA
UBICACIÓN BODEGA CTI	**MARCA** MIDEA
SERIAL NA	**MODELO** MSAFD-24CRN1-N8W
CAPACIDAD 24000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y se deja ir en funcionamiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza, Documento: 1143412245**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1769478
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion SEDE MAGANGUE FISCALIA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 14/10/2024	**LUGAR** SEDE MAGANGUE FISCALIA
UBICACIÓN BODEGA DE EVIDENCIA 1	**MARCA** MIDEA
SERIAL NA	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento y se deja ir en funcionamiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza, Documento: 1143412245**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1769479
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion SEDE MAGANGUE FISCALIA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 14/10/2024	**LUGAR** SEDE MAGANGUE FISCALIA
UBICACIÓN Bodega evidencia 2	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y se deja ir a acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza, Documento: 1143412245**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -


Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1769610
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion SEDE MAGANGUE FISCALIA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 14/10/2024	**LUGAR** SEDE MAGANGUE FISCALIA
UBICACIÓN Local 74	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo y se deja aire funcionando de acuerdo al contrato Se deja observación que no se le puede medir presión por el tema de que los aires del segundo en la sede magangue tienen una altura de 5 metris de alto donde están ubicadas las condesadora
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza, Documento: 1143412245**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**

9) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1769613
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion SEDE MAGANGUE FISCALIA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 14/10/2024	**LUGAR** SEDE MAGANGUE FISCALIA
UBICACIÓN Local 71	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo y se alegre funcionando de acuerdo al contrato * se deja observación que no se le puede medir presión a los aires del segundo piso por el tema de que están una altura de 5 m de alto
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia, Documento: 73155520**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**


9) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)








10) **VOLTAJE**



11) **AMPERAJE**



12) **PRESION**

ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1769614
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion SEDE MAGANGUE FISCALIA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 14/10/2024	**LUGAR** SEDE MAGANGUE FISCALIA
UBICACIÓN LOCAL 10	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo y se deja ir en funcionamiento se deja observación que no se le puede realizar toma de presión en el equipo porque se encuentra una altura de 5 m
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carillo**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**

9) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1769615
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion SEDE MAGANGUE FISCALIA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 14/10/2024	**LUGAR** SEDE MAGANGUE FISCALIA
UBICACIÓN Salsa de junta	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza manteniendo preventivo y se deja ir en funcionamiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza, Documento: 1143412245**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Antencia**


9) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)








10) **VOLTAJE**



11) **AMPERAJE**



12) **PRESION**

ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1769619
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion SEDE MAGANGUE FISCALIA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 14/10/2024	**LUGAR** SEDE MAGANGUE FISCALIA
UBICACIÓN Sala de junta 1	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y se deja ir funcionando de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia, Documento: 73155520**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**

9) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1769620
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion SEDE MAGANGUE FISCALIA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 14/10/2024	**LUGAR** SEDE MAGANGUE FISCALIA
UBICACIÓN ASISTENTE LOCAL 74	**MARCA** Mide
SERIAL NA	**MODELO** MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y se deja aire funcionando de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Migue Sarabia, Documento: 73155530**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**

9) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1769621
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024
Descripcion SEDE MAGANGUE FISCALIA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 14/10/2024	**LUGAR** SEDE MAGANGUE FISCALIA
UBICACIÓN ASISTENTE LOCAL 10	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se deja equipo en funcionamiento de acuerdo al contrato se realiza mantenimiento preventivo se deja equipo funcionando de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza, Documento: 1143412245**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**

9) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -


Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1769626
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion SEDE MAGANGUE FISCALIA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 14/10/2024	**LUGAR** SEDE MAGANGUE FISCALIA
UBICACIÓN PASILLO DE ESPERA	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y se deja aire en funcionamiento acuerdo a contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firma**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**

9) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -


Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1771986
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion SEDE CLEMENCIA FISCALIA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 15/10/2024	**LUGAR** SEDE CLEMENCIA FISCALIA
UBICACIÓN SALA DE ESPERA	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFD-24CRN1-N8W
CAPACIDAD 24000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y se deja aire funcionando de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia, Documento: 73155520**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1772561
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion Se realiza mantenimiento preventivo aire minisplit lavado de evaporador blower drenaje filtros de polvo y limpieza parte electrica

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 10/10/2024	LUGAR Fiscalía de soledad
UBICACIÓN Investigadores	MARCA Mirage
SERIAL 340b188100308040130160	MODELO Elf361q
CAPACIDAD 36000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Ricardo Castro, Documento: 1042418565	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Sierra Castilla, Documento: 92187631

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)














10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1773230
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion SEDE CLEMENCIA FISCALIA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 15/10/2024	**LUGAR** SEDE CLEMENCIA FISCALIA
UBICACIÓN Fiscalia local 55	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y se deja ir en funcionamiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia, Documento: 73155520**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot, Documento: 1047371648**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION


Midea

ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1773231
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion SEDE CLEMENCIA FISCALIA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 15/10/2024	**LUGAR** SEDE CLEMENCIA FISCALIA
UBICACIÓN ASISTENTE FISCALIA LOCAL 55	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y se deja el aire en funcionamiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel De Jesús Carrillo, Documento: 1128049078**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1773400
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion SEDE MARIA LA BAJA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 15/10/2024	**LUGAR** SEDE MARIA LA BAJA
UBICACIÓN SALA DE ESPERA	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFD-24CRN1-N8W
CAPACIDAD 24000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y se deja ir en funcionamiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza, Documento: 1143412245**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shotbot**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1773401
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion SEDE MARIA LA BAJA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 15/10/2024	**LUGAR** SEDE MARIA LA BAJA
UBICACIÓN Fiscalia local 61	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y se deja ir en funcionamiento de aguas de contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia, Documento: 73155520**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1773462
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion SEDE MARIA LA BAJA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 15/10/2024	**LUGAR** SÉDE MARIA LA BAJA
UBICACIÓN Asistente de local 61	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y se deja ir en funcionamiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel De Jesús Carillo**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -


Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1776353
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024
Descripcion Edificio Nelmar Laboratorio Piso 2 Aire #2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO." Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/10/2024	LUGAR Edificio Nelmar
UBICACIÓN Laboratorio Piso 2	MARCA Midea
SERIAL 341D559920715190850089	MODELO MSAFD-24CRN1-NBW
CAPACIDAD 36000 Btu/H	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES se realiza mantenimiento preventivo se verifican presiones y sistema eléctrico equipo que operativo Sin novedad
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Moisés Perez, Documento: 1192796752

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1776354
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024
Descripcion Edificio Nelmar Laboratorio Piso 2 Aire #3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/10/2024	LUGAR Edificio Nelmar
UBICACIÓN Laboratorio Piso 2	MARCA Midea
SERIAL SN:341E144700118190820470	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 Btu/H	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo se verifican presiones y sistema electrónico equipo queda operativo sin novedad
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO -


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











10) VOLTAJE



11) AMPERAJE

12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1776653
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion Se realiza mantenimiento aire tipo caseth según el contrato

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA -	LUGAR Fiscalía soledad
UBICACIÓN Acta urgente	MARCA Ciac
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 36000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentin evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentin 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentin 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso -	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Ricardo Castro, Documento: 1042418565	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Janer Solis, Documento: 72054206

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



























10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION





ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1776894
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion FISCALIA CALAMAR

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 16/10/2024	**LUGAR** FISCALIA CALAMAR
UBICACIÓN Sala de espera	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFD-24CRN1-N8W
CAPACIDAD 24000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se deja mantenimiento se realiza mantenimiento preventivo y se deja ir en funcionamiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel De Jesús Carillo, Documento: 1128049078**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Migue Shorbot, Documento: 1047371648**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1776895
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion FISCALIA CALAMAR

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 16/10/2024	**LUGAR** FISCALIA CALAMAR
UBICACIÓN Fidcalia local 41	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y se deja ir en funcionamiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza, Documento: 1143412245**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot, Documento: 1047371648**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1776896
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion FISCALIA CALAMAR

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 16/10/2024	**LUGAR** FISCALIA CALAMAR
UBICACIÓN Asistente local 41	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y se deja aire de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia, Documento: 73155520**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot, Documento: 1047371648**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION


Midea

ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1776927
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion FISCALIA ARJONA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 16/10/2024	**LUGAR** FISCALIA ARJONA
UBICACIÓN Sala de espera	**MARCA** CHIGO
SERIAL NA	**MODELO** CS-18C2A-0
CAPACIDAD 18000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y se deja aire en funcionamiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza, Documento: 1143412245**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot, Documento: 1047371648**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1776930
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion FISCALIA ARJONA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 16/10/2024	**LUGAR** FISCALIA ARJONA
UBICACIÓN Cuarto de rack	**MARCA** CIAC
SERIAL NA	**MODELO** CH41E-012-H3N1E
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo de funcionamiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia, Documento: 74155520**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot, Documento: 1047371648**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1776931
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion FISCALIA ARJONA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 16/10/2024	**LUGAR** FISCALIA ARJONA
UBICACIÓN FISCALIA LOCAL 56	**MARCA** CONFORTFRESH
SERIAL NA	**MODELO** ESMS122
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y se deja ir a acuerdo el contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza, Documento: 1143412245**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot, Documento: 1047371648**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1776932
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion FISCALIA ARJONA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 16/10/2024	**LUGAR** FISCALIA ARJONA
UBICACIÓN Asistente local 56	**MARCA** Mirage
SERIAL NA	**MODELO** ELF121Q
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y se deja ir en funcionamiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia, Documento: 73155520**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot, Documento: 1047371648**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1777056

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

Descripcion
fiscalia sanjuan nepomuceno

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 16/10/2024	**LUGAR** sanjuan nepomuceno
UBICACIÓN Salsa de espera	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFD-24CRN1-N8W
CAPACIDAD 24000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y aire en funcionamiento acuerdo del contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia, Documento: 73155520**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot, Documento: 1047371648**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1777057
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion Fiscalia sanjuan nepomuceno

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 16/10/2024	**LUGAR** sanjuan nepomuceno
UBICACIÓN Cuarto de rack	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** realiza mantenimiento preventivo y se deja el aire en funcionamiento acuerdo de contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel De Jesús Carillo, Documento: 1028049078**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot, Documento: 1047371648**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1777058
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion Fiscalia sanjuan nepomuceno

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 16/10/2024	**LUGAR** sanjuan nepomuceno
UBICACIÓN Fiscalia local 7	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo en funcionamiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza, Documento: 1143412245**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot, Documento: 1047471648**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1777060
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion Fiscalia sanjuan nepomuceno

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 16/10/2024	**LUGAR** sanjuan nepomuceno
UBICACIÓN Asistente local 7	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo de aire en funcionamiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Andres Maza, Documento: 1153412245**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot, Documento: 1047371648**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1777082
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion Fiscalia casa de justicia

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 16/10/2024	**LUGAR** Fiscalia casa de justicia
UBICACIÓN Cafetería	**MARCA** CONFORTFRESH
SERIAL NA	**MODELO** IFP12
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** mantenimiento preventivo y se deja ir en funcionamiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabirle De Jesús Carillo, Documento: 1128049078**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot, Documento: 1047371648**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1777098
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion Fiscalia casa de justicia

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 16/10/2024	**LUGAR** Fiscalia casa de justicia
UBICACIÓN Receptor de denuncia	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y se deja aire acuerdo con roto
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Andres Maza, Documento: 1143412245**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot, Documento: 1047371648**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1777099
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion Fiscalia casa de justicia

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 16/10/2024	**LUGAR** Fiscalia casa de justicia
UBICACIÓN SIJIN 1	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenente preventivo y se deja ir en funcionamiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia, Documento: 73155520**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot, Documento: 1047371648**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



ENTREGA A SATISFACCION

-
Teléfono: -
Número de identificación empresarial: -
Email: -
Dirección: -

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0104-2024

Tarea #1777103
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024
Descripcion Fiscalia casa de justicia

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0104-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 16/10/2024	**LUGAR** Fiscalia casa de justicia
UBICACIÓN SIJIN 2	**MARCA** Midea
SERIAL NA	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo y se deja el aire de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia, Documento: 73155520**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot, Documento: 1047371648**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION