Bogotá, Marzo 18 de 2.024

026-24

Srs:
ARQ CONSULTORIA
Arq. Gloria Mercado
Ciudad

Ref: APANTAMIENTO – SENA SOACHA

Apreciados Señores:

Después de revisar el diseño de apantallamiento para el proyecto de la referencia encontramos lo siguiente:

- El diseño cumple con las Normas vigentes.

- Es importante asegurarse en obra que cualquier elemento que se instale en cubierta que no estuviera en estos planos como por ejemplo antenas, ductos de ventilación, pérgolas, etc. , si tiene una altura que sobresalga sobre el apantallamiento requiere evaluar la instalación de puntas adicionales y debe ser integrado al sistema de apantallamiento.

- Las varillas instaladas en las bajantes deben tener caja de inspección para propósitos de medición y mantenimiento.

Atentamente,

Claudia Zuluaga Reyes
Gerente

Carrera 9A 93-23 Tel: 3102091269 czuluaga@czingenieria.com