ALCALDÍA DE CARTAGO

INFORME GENERAL DE SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES

Presentado por:

ANDAMIOS VALENTINA

Cartago, Valle del Cauca

Septiembre de 2024

PRESENTACIÓN DE INFORME DE CONTRATISTA

CONTRATO N° 10-015-2024,

Cartago, septiembre 27 del 2024

Erica Andrea Vidal Hernández identificado con cedula de ciudadanía N°29449149 expedida en El Águila, valle del cauca, en calidad de contratista con Nit 29449149-2 propietaria del establecimiento de comercio ANDAMIOS VALENTINA esta entidad en virtud del contrato N°**10-015-2024**, ATENTAMENTE PRESENTO INFORME DE ACTIVIDADES desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 29 de Agosto y el 28 de Septiembre del año 2024, de acuerdo con las obligaciones señaladas en el contrato, de la siguiente manera:

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Prestar el servicio de la recarga de equipos, deberá recogerlos en el sitio donde se encuentren, llevarlos a la recarga y regresarlos perfectamente recargados.	➢ Se realiza recogida de extintores en las oficinas administrativas de la Alcaldía (6 extintores de ABC,2 extintores de Agua 2.5 galones) ➢ Se realiza recogida de los extintores de la oficina de Atención al ciudadano (6 extintores ABC) ➢ Se realiza recogida de los extintores de Archivo Central (1 extintor de agua de 2.5 galones,1 extintor ABC)

		➢ Se recogen varios extintores en varias dependencias para hacer el servicio de recarga como son Biblioteca Municipal, Casa del Virrey, Club del Rio, Inspección primera, Inspección segunda, secretaria de Educación, secretaria de planeación, secretaria de Salud, subsecretaria de Cultura, donde se recogen 15 extintores. ➢ (12 Multipropositos,1 Gas carbonico,1 agua presión 2.5 galones,1 satélite de agua presión)
2	Los extintores, las partes remplazadas y los procedimientos de revisión, prueba y recarga deberán cumplir con las normas nacionales y/o internacionales aplicable vigentes a la fecha.	➢ El servicio de recarga de los extintores consiste en realizar un análisis completo de cada extintor evaluando cualquier daño físico o condición que evite su normal funcionamiento con el fin de dar seguridad y que los extintores operen eficientemente. ➢ En el proceso mantenimiento y en la recarga se despresuriza y se realiza cambió de los productos como el polvo químico, agua luego se hace limpieza de los elementos tanto de válvulas y recipientes después de realiza el llenado se pasa a la verifica que no presenten escape y para terminar se realiza la limpieza

		➢ general para poner fecha en los extintores donde se evidencie fecha de recarga y fecha de vencimiento se da valor agregado de tarjeta de inspección mensual. ➢ Se realizaron 18 mantenimientos de extintores en donde algunos se les realizo cambio de válvulas, manómetros que se encontraban empañados, se realizaron limpieza de boquillas y limpieza en general.
3	Para el suministro de los extintores nuevos, deberá entregarlos en los sitios que le indique el supervisor y realizar su instalación, de acuerdo con lo establecido en los documentos	➢ Se entrega a la señora Maria Elena Retrepo la compra correspondiente de 15 extintores de 5 Lb de C02 con sus respectivas etiquetas de identificación de la empresa que los recarga, tipo de extintor, fecha de recarga y fecha de vencimiento se da valor agregado de tarjeta de inspección mensual.

Atentamente,

ANDAMIOS VALENTINA

Nit 29449149-2

ANDAMIOS VALENTINA

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE EXTINTORES DE RECARGA Y MANTENIMIENTO







ANDAMIOS VALENTINA

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE ENTREGA DE EXTINTORES DE VARIAS DEPENDENCIAS

Oficina Planeación



Casa del Virrey



Secretaria de Educación



ANDAMIOS VALENTINA

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE ENTREGA DE EXTINTORES NUEVOS DE 5LB C02



