COMPUSERTEC

REPORTE TÉCNICO Fecha: Día: 17 Mes 08 Año: 23

ORDEN DE SERVICIO No.

Cliente: Minhacienda
Dirección:

Funcionario:
Teléfono/Fax:

EQUIPO	SERIAL	DEPENDENCIA
Cassette York		UPS

Reporte Trabajo Realizado:

Se realiza el cambio de la Bomba de desagüe la cual se encuentra dañada.

Que la oficina Bien.

Tipo de Servicio:
Garantía ( ) Emergencia ( ) Contrato ( )
Revisión :
En laboratorio ( )
Domicilio (X)

REPUESTOS
1 Bomba de condensador.

Técnico: Juan Zamora

Vo.Bo. Cliente (Nombre Completo)

PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA Y SERVICIO
Calle 75 N° 111c-27 Tel: (1) 492 4492
Email: info@compusertec.com www.compusertec.com
Bogotá - Colombia

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

COMPUSERTEC

REPORTE TÉCNICO Fecha: Día: 17 Mes 08 Año: 23

ORDEN DE SERVICIO No.

Cliente: Minhaciaga.
Dirección:

Funcionario:
Teléfono/Fax:

EQUIPO	SERIAL	DEPENDENCIA
Cassette Lg		Entrada Porvenir Codigos

Reporte Trabajo Realizado:

se realiza el cambio de la bomba miniorange con suministro de accesorios PVC y manguera.

Tipo de Servicio:
Garantía ( ) Emergencia (X) Contrato ( )
Revisión :
En laboratorio ( )
Domicilio (X)

REPUESTOS
1 Bomba miniorange
1 mts de manguera y/c accesorios PVC

Técnico: Juan Zamora.

Vo.Bo. Cliente (Nombre Completo)

PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA Y SERVICIO
Calle 75 N° 111c-27 Tel: (1) 492 4492
Email: info@compusertec.com www.compusertec.com
Bogotá - Colombia

COMPUSERTEC

REPORTE TÉCNICO Fecha: Día: 17 Mes 8 Año: 23

ORDEN DE SERVICIO No.

Cliente: Manhattan

Dirección:

Funcionario:

Teléfono/Fax:

EQUIPO	SERIAL	DEPENDENCIA
Tableros de control		

Reporte Trabajo Realizado:

se realiza el cambio de 8 luces Piloto de los tableros de control. luces verdes de 22 MM

Tipo de Servicio:
Garantía ( ) Emergencia ( ) Contrato (X)
Revisión :
En laboratorio ( )
Domicilio (X)

REPUESTOS
8 luces Piloto Verde

Técnico: Juan Zamora

Vo.Bo. Cliente (Nombre Completo)

PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA Y SERVICIO
Calle 75 N° 111c-27 Tel: (1) 492 4492
Email: info@compusertec.com www.compusertec.com
Bogotá - Colombia

Powered by CamScanner

COMPUSERTEC

REPORTE TÉCNICO Fecha: Día: 17 Mes 08 Año: 23

ORDEN DE SERVICIO No.

Cliente: Mihaliza
Dirección:

Funcionario:
Teléfono/Fax:

EQUIPO	SERIAL	DEPENDENCIA
VEC-3		Sotano 1

Reporte Trabajo Realizado:

Se realiza la instalacion y programacion de un variador de 2HP Marca DAFFOS que la operacion BIEN

Tipo de Servicio:	**REPUESTOS**
Garantía ( ) Emergencia ( ) Contrato (X) **Revisión :** En laboratorio ( ) Domicilio (X)	1=variador de velocidad DAFFOS de 2HP con Pantalla
Técnico: Jhon Zamora	**Vo.Bo. Cliente (Nombre Completo)**

PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA Y SERVICIO
Calle 75 N° 111c-27 Tel: (1) 492 4492
Email: info@compusertec.com www.compusertec.com
Bogotá - Colombia

Powered by CamScanner