UNION TEMPORAL SDHT RURAL

OBRAS PARA VIVIENDA NUEVA RURAL EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SDH

FORMATO DE INSPECCIÓN GEOTÉCNICA DE CAMPO

No. Proyecto:	**Formato No.**	**Estructura o edificación asociada:**	**Producto No.**	**No. identif. de estructura Ppal:**
		Estella Palacios González	-NA-	S/ términos de referencia
Nombre del Inspector:		**Área rural o urbana:**	**Localidad (si aplica):**	**Fecha:**
Andrés Clavijo		Rural	Sumapaz	18/02/2025

1. Esquema de localización



2. Entorno estructura

2.1 Clima	Tipo - Condición		Observaciones
	Frío - Húmedo		Es una clima que se caracteriza por tener precipitaciones abundantes (>800 mm al año). La temperatura media es cercana a los 7 °C, aunque puede variar según la altitud.
2.2 Cobertura Vegetal	Características		Observaciones
	Alto	Pastos	La zona donde se proyecta la construcción de la vivienda tiene alta cobertura con pastos
SI NO	Bajo	Cultivos	
2.3 Caracterización Suelo	Tipo		Densidad - Consistencia
	Arcillo-limoso		Presenta coloración crema oscuro pasando hasta marrón oscuro, oxidaciones puntuales.
	Depósito Coluvial		
2.4 Caracterización Roca	Tipo		Condición
	No aplica.		No aplica.
2.5 Relieve	Pendiente		Observaciones.
	Plana	Moderada	Pendiente leve a moderada de la zona. Se proyecta construcción de vivienda en talud superior con pendiente leve
	Leve	Fuerte	

3. Procesos Geomorfológicos

3.1 Inclinación de árboles o postes	Lugar		Observaciones
	No aplica.		No aplica.
SI NO			
3.2 Desplazamiento cerca - cerramiento	Lugar		Observaciones
	No aplica.		No aplica.
SI NO			
3.3 Erosión	Tipo		Condición
	No aplica.		No aplica.
SI NO			

	UNION TEMPORAL SDHT RURAL **OBRAS PARA VIVIENDA NUEVA RURAL EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SDH** **FORMATO DE INSPECCIÓN GEOTÉCNICA DE CAMPO**			
No. Proyecto:	**Formato No.**	**Estructura o edificación asociada:** Estella Palacios González	**Producto No.** -NA-	**No. identif. de estructura Ppal:** S/ términos de referencia
3.4 Estructura de contención SI NO	Lugar No aplica.	Observaciones No aplica.		
Humedad en terreno SI NO	Lugar No aplica.	Observaciones No aplica.		
3.6 Afloramientos de agua SI NO	Lugar No aplica.	Observaciones No aplica.		
3.7 Grietas en el terreno SI NO	Tipo No aplica.	Observaciones No aplica.		
3.8 Inestabilidad de terreno SI NO	Lugar No aplica.	Características No aplica.		
	Estado No aplica.	Posible origen: No aplica.		
		Medidas correctivas No aplica.		
4. Estructuras				
4.1 Patología Estructural SI NO	Asociadas a Geotecnia No aplica.	Descripción No aplica.		
5. Observaciones generales				
Zona de construcción de nueva vivienda en parte alta del talud con pendiente leve. No se evidencia procesos morfodinámicos o erosivos en el predio. Por lo tanto, el terreno es apto para construcción				

UNION TEMPORAL SDHT RURAL

OBRAS PARA VIVIENDA NUEVA RURAL EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SDH

FORMATO DE INSPECCIÓN GEOTÉCNICA DE CAMPO

No. Proyecto:	**Formato No.**	**Estructura o edificación asociada:**	**Producto No.**	**No. identi. estr. ppal:**
		Estella Palacios González	1	S/ términos de referencia
Nombre del Inspector:		**Área rural o urbana:**	**Localidad (si aplica):**	**Fecha:**
Andrés Clavijo		Rural	Sumapaz	18/02/2025

1. Registro Fotográfico



Zona de proyección de construcción de casa parte alta del talud



Zona de proyección de construcción de casa pendiente leve



Zona de proyección de construcción de casa pendiente leve

2. Observaciones

Zona de construcción de nueva vivienda en parte alta del talud con pendiente leve. No se evidencia procesos morfodinámicos o erosivos en el predio. Por lo tanto, el terreno es apto para construcción